

## ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 24.04.2015 г. в изпълнение на заповед № 93/07.04.2015 г. на Изп. Директор се събра комисия в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Методи Неделчев – р-л „Общ. Поръчки“

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. инж. Веселко Цветков – Спец. „Сигурност“
2. инж. Илиян Христов – н-к цех „Топлопреносни мрежи“
3. инж. Пламен Николов – н-к цех „Котелен“
4. Яна Станчева – юриконсулт

която продължи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в обявената процедура, открита с реф. № Д -3/2015 с обект: **„Доставка на арматура по спецификации и технически задания за Топлофикация Русе ЕАД“** и установи:

**„Булармекс - ИК“ АД – гр. Пловдив** – е представила техническо предложение по спецификация № 2 за доставка на сферична тръбопроводна арматура. Оферирани са за доставка на сферични кранове тип WKP-2с с производител ZPU IDMAR; неразглобяема конструкция на корпуса, монтаж на заварка, Kv /Kvs/ в допустимите граници.

**„СЕ Специална енерготехника“ ООД – гр. София** - е представила оферта за доставка на двойно ексцентрични клапи тип „Бътерфлай“ по Спецификация № 1. Оферирана е клапа тип 2E-4595W с производител ABO Valve ; Двойно ексцентрична клапа, неразглобяема конструкция на корпуса, монтаж на заварка ; уплътнение на затварящата повърхност: тефлон + графит.

**„Полимат“ ООД – гр. София** - е представила оферти за доставка на двойно ексцентрични клапи тип „Бътерфлай“ по Спецификация № 1 и по спецификация № 2 за доставка на сферична тръбопроводна арматура .

По Спецификация - 1 - Оферирана е доставка на клапи тип BFS с производител VEXVE ; двойноексцентрична клапа, неразглобяема конструкция на корпуса, монтаж на заварка ; уплътнение на затварящата повърхност: метал в метал.

По Спецификация № 2 - Оферирани са за доставка на сферични кранове тип Vexve 100 с производител VEXVE ; неразглобяема конструкция на корпуса, монтаж на заварка, Kv /Kvs/ в допустимите граници.

**„ЛДМ - България“ ООД – гр. София** - е представила оферта за доставка на регулираща арматура, права, на заварка, с работен флуид – гореща вода Dn 200, Pn 25 MPa

**„Провалве“ ООД – гр. Варна** - е представила оферти за доставка на двойно ексцентрични клапи тип „Бътерфлай“ по Спецификация № 1 и за доставка на сферична тръбопроводна арматура по Спецификация № 2.

По Спецификация - 1 - Оферирана е доставка на клапи тип BFS с производител VEXVE ; двойноексцентрична клапа, неразглобяема конструкция на корпуса, монтаж на заварка ; уплътнение на затварящата повърхност: метал в метал.

По Спецификация № 2 - Оферирани са за доставка на сферични кранове тип Ballomax с производител BROEN ; неразглобяема конструкция на корпуса, монтаж на заварка, редуцирана конструкция /краища на заварка-сфера/ с Kv /Kvs/ в допустимите граници.

**„Индустриал партс“ ООД – гр. Ст. Загора** – е представила оферти за доставка на двойно ексцентрични клапи тип „Бътерфлай“ по Спецификация № 1, доставка на сферична тръбопроводна арматура по спецификация № 2 и за доставка на регулираща арматура Dn 200, Pn 25 MPa.

По Спецификация - 1 - Оферирана е доставка на клапи тип V3-06-3E с производител MIV ; двойно-ексцентрична клапа, неразглобяема конструкция на корпуса, монтаж на заварка ; уплътнение на затварящата повърхност: метал в метал.

По Спецификация № 2 - Офериран са за доставка на сферични кранове тип KRT и KPV с производител POLIX ; неразглобяема конструкция на корпуса, монтаж на заварка, пълно-проходна конструкция.

По спецификация № 3 – Офериран са доставка на клапи Бътерфлай, които не са аналог на G 47 – т.1 от техническото задание.Предлаганите клапи Бътерфлай са за максимално налягане 4 МРа – т.3.1.7., съгласно Техническото задание Работно налягане е 18,5 МРа, а условното 25 МРа.

Комисията възложи на инж. Пламен Николов и инж. Илиян Христов да разгледат детайлно техническите предложения и да представят становища, след което отложи заседанието си.

Днес, 27.04.2015 год. комисията се събра и продължи работата си. Председателят прочете представените становища, комисията ги обсъди прие ги и Реши:

Офертата на „**Булармекс - ИК**“ АД – гр. Пловдив отговаря на изискванията на Техническото задание, по Спецификация № 2.

Офертата на „**СЕ Специална енерготехника**“ ООД – гр. София не отговаря на изискванията на Техническото задание, по Спецификация № 1.

Офертата на „**Полимат**“ ООД – гр. София отговаря на изискванията на Техническите задания, по Спецификация № 1 и Спецификация № 2.

Офертата на „**ЛДМ - България**“ ООД – гр. София отговаря на изискванията на Техническото задание, по Спецификация № 3.

Офертата на „**Провалве**“ ООД – гр. Варна отговаря на изискванията на Техническите задания, по Спецификация № 1 и Спецификация № 2.

Офертата на „**Индустриал партс**“ ООД – гр. Ст. Загора отговаря на изискванията на Техническите задания, по Спецификация № 1 и Спецификация № 2

Офертата на „**Индустриал партс**“ ООД – гр. Ст. Загора не отговаря на изискванията на Техническото задание, по Спецификация № 3

На основание чл.69, ал.1, т.3 предлага:

1. За отстраняване от процедурата по Спецификация № 1 на „**СЕ Специална енерготехника**“ ООД – гр. София
2. За отстраняване от процедурата по Спецификация № 3 на „**Индустриал партс**“ ООД – гр. Ст. Загора

Допуска фирмите „Булармекс - ИК“ АД – гр. Пловдив, „Полимат“ ООД – гр. София, „ЛДМ - България“ ООД – гр. София, „Провалве“ ООД – гр. Варна и „Индустриал партс“ ООД – гр. Ст. Загора до отваряне на ценовите оферти, по съответната допусната Спецификация.

**КОМИСИЯ:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..... /инж. М. Неделчев/

ЧЛЕНОВЕ: 1. .... /инж. В. Цветков/  
2. .... /инж. Ил. Христов /  
3. .... / инж. Пл. Николов /  
4. .... /Я. Станчева/

Русе, 27.04.2015 г.