

ПРОТОКОЛ № 2

На, 12.06.2015 г. в изпълнение на заповед № 173/09.06.2015 г. на Изп. Директор се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стефан Маринов – Главен инженер

- ЧЛЕНОВЕ:**
1. инж. Методи Неделчев – р-л „Общ. Поръчки“
 2. инж. Веселко Цветков – Спец. „Сигурност“
 3. инж. Илиян Христов – н-к цех „Топлопреносни мрежи“
 4. инж. Данаил Димитров – р-л отдел „Ремонтно-технически“
 5. Яна Станчева – юрисконсулт
 6. Виолета Димитрова – эксп. „Об. Поръчки“

която продължи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в обявената процедура, открита с реф. № Д -2/2015 с обект: **„Доставка на блокови абонатни станции за водната топлопреносна мрежа на „Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание, технологична схема и спецификация на оборудването за Топлофикация Русе ЕАД“.**

Комисията възложи на инж. Илиян Христов да разгледа детайлно техническите предложения и да представи становище, след което отложи заседанието си.

Днес, 15.06.2015 год. комисията се събра и продължи работата си. Председателят прочете представеното становище както следва:

„Бруната“ ООД – гр. София – са представили техническо предложение за доставка на абонатни станции по всички точки от Спецификацията, съгласно изискванията на Техническото задание.

„Ита Ком “ ООД – гр. София – са представили техническо предложение за доставка на абонатни станции по всички точки от Спецификацията.

По всички позиции от Спецификацията предложената от участника компановка на АС не отговарят на Техническото задание по отношение на заложените циркуляционни помпи за гореща вода /контур отопление/.

Също така оферираните за доставка абонатни станции, по позиции № 1 и № 2 от Спецификацията /раздел 4, т.18 от Техническото задание/, не отговарят на Техническото задание по отношение на строителна дължина на топломерите, предложени са с по-малка от цитираната в Техническото задание, което води до невъзможност от монтаж на обратен топломер при демонтаж за ремонт или метрологична проверка.

„Енергоремонт Холдинг“ АД – гр. София – са представили техническо предложение за доставка на абонатни станции по всички точки от Спецификацията, съгласно изискванията на Техническото задание.

комисията обсъди и прие представеното становище и Реши:

Офертата на „Бруната“ ООД – гр. София отговаря на изискванията на Техническото задание.

Офертата на „Ита Ком“ ООД – гр. София не отговаря на изискванията на Техническото задание..

Офертата на „Енергоремонт Холдинг“ АД – гр. София отговаря на изискванията на Техническото задание.

На основание чл.69, ал.1, т.3 предлага:

1. За отстраняване от процедурата **„Ита Ком “ ООД – гр. София**

2. Допуска фирмите "Бруната" ООД – гр. София и "Енергоремонт Холдинг" АД – гр. София до отваряне на ценовите оферти.

Комисията определи датата 18.06.2015 год. от 10:00 часа за отваряне на Плик № 3 на допуснатите участници.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Ст. Маринов/

ЧЛЕНОВЕ: 1.
/инж. М. Неделчев/
2.
/инж. В. Цветков/
3.
/инж. Ил. Христов/
4.
/инж. Д. Димитров/
5.
/Я. Станчева/
6.
/В. Димитрова/

Русе, 15.06.2015 г.