



---

Общ. поръчки

Per. № 00-1499/04.09.15

## П О К А Н А

### **ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В КОНКУРС ПО ОФЕРТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14, АЛ.5, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**

Топлофикация Русе ЕАД обявява конкурс по оферти за избор на изпълнител на услуга с предмет: **"Реконструкция на системата за мониторинг на емисиите на димни газове от парогенераторите, по техническо задание"**.

Офертите ще се приемат в деловодството, съгласно срока указан в сайта.  
На плика с предложението да бъде посочен предмета на поръчката.



УТВЪРДИЛ:

Гл.Инженер:.....

/инж. С. Маринов/

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

“ Реконструкция на системата за мониторинг на емисиите на димни газове от парогенераторите ”

### 1. Предмет на заданието

Настоящото техническо задание формулира изискванията към надстройката на системата за мониторинг на емисиите заложи от МОСВ и ИАОС в комплексното разрешително на „Топлофикация-Русе“ЕАД, актуализирано 2015г.

### 2. Цел на реконструкцията

Реконструкцията трябва да доведе до удовлетворяване на изискванията заложи в комплексното разрешително за работа на централата, чрез промяна на условията за определяне състоянието на съоръженията.

### 3. Съществуващо положение

Сегашните условия определят състоянието на съоръженията на база температура димни газове и разход димни газове. Поради тази причина има неточности и РИОСВ не приема определянето по този начин на сигналите. В новото комплексно разрешително за работа на централата са заложи нови критерии за определяне състоянието (неработещ, разпалване, работа и спиране) на парогенераторите.

### 4. Задачи на реконструкцията

4.1. Да се осъществи Ethernet връзка между контролерите за управление на ПГ4, ПГ5, ПГ7 и ПГ8 и контролерите на системата за мониторинг на емисиите. От тях само тези на ПГ5, ПГ7 и ПГ8 имат Ethernet комуникация. Всички контролери са Simatic на Siemens. За

целта да се използва съществуващата мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

4.2. Обект на интерес, са около 19 аналогови измервания и логически условия, от които трябва да се формират флагове за състоянието на съоръженията, изпращани към системата за мониторинг.

4.3. Специфициране и доставка на необходимия хардуер.

4.4. Доработка на софтуера на PLC на парогенераторите..

4.5. Извършване на настройки и пълни функционални проби.

4.6. Въвеждане в работа и 72 часови проби.

5. Реконструкцията да се извърши смесено – от външна организация,фирма „Старт инженеринг“ поддържаща системата за мониторинг и персонал на “Топлофикация – Русе” ЕАД .

Външната организация ще осъществи: специфициране и монтажа на необходимата апаратура; модифицирането на софтуера на PLC на парогенераторите;извършването на настройки и пълни функционални проби ;въвеждането в работа и 72 часови проби.

Фирма „Старт инженеринг“ ще модифицира софтуера на PLC на системата за мониторинг и ще участва в настройката на реконструкцията.

Персоналът на “Топлофикация-Русе” ЕАД ще осъществи доставка на хардуера;монтажни работи: изтегляне на кабели; опроводяване на апаратура.

6. Кандидатът трябва да притежава разрешително да работи в енергийни обекти и опит в реализирането на системи за управление и пренос на данни.

7. Изисквания за документацията съпътстваща реконструкцията.

7.1За доставената апаратура

- сертификат за качество
- гаранционна карта , или ангажимент за гаранционен срок не по-малък от 12 месеца от датата на монтажа.
- паспорт с техническа документация

7.2За софтуера

- гаранционният срок за потребителския софтуер да бъде не по-малко от 24 месеца.
- лицензни документи
- копия на приложния софтуер на оптичен носител

7.3За цялостното изпълнение на реконструкцията

- приемателен протокол за приключени монтажни и пусково наладъчни работи.
- протокол за начало на 72 часови проби.
- протокол за приключили успешно 72 часови проби.
- приемо-предавателен протокол за приемане на реконструкцията.

8.Срок на изпълнение

- краен срок на доставката на апаратура – до един месец след сключване на договора
- краен срок за приключване на монтажни и пусково наладъчни работи – ще бъде определен с допълнително съгласуване.

Дата : 25.08.2015 г.

Изготвил,  
Н-к цех Електро:.....  
/инж.Е.Рафаилов/

Съгласувал ,  
Зам.Гл.Инженер:.....  
/инж.Т.Обретенков/

## ОБЩИ УКАЗАНИЯ

### за изготвяне и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПОКАНА съгласно Чл.14 ал.5 от ЗОП

#### 1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са определени от Възложителя
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението

**2. Изисквания** - в ценовото предложение са описани всички изисквания към кандидатите за участие в конкурса – документи, предложения и приложения

#### 2.1. Изискуеми документи

- 2.1.1. Копие от регистрация на фирмата или копие от идентификационен код съгласно Чл.23 от Закона за Търговския регистър
- 2.1.2. Информационен лист
- 2.1.3. Декларация с описани изпълнени договори с подобен предмет за предходните три години придружена с копия от референции.
- 2.1.4. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност към трети лица
- 2.1.5. Копия на удостоверения на изпълнителския персонал за БУТ в електрически уредби на ел. централи
- 2.1.6. Декларация, че всички описания и инструкции ще бъдат на български език в Microsoft Word (doc) формат.
- 2.1.7. Декларация, че след приключване на договора, разработения приложен софтуер на PLC на парогенераторите става собственост на Възложителя.

**2.2. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя по поръчката подробно описани в Техническото задание.**- В свободен текст се описват намеренията на кандидата за изпълнение на поръчката. С предложението си участникът трябва да докаже на Възложителя, че подробно се е запознал с предмета на поръчката, притежава необходимия технически, трудов и финансов ресурс и ще я изпълни в предложения срок с необходимото качество и придружителни документи, спазвайки всички нормативни изисквания на българското законодателство.

При констатиране на несъответствие на предложението за изпълнение на изискванията на Възложителя и техническото задание, кандидата се отстранява от участие.

**2.3. Приложения като:** декларации, количествено-стойностни сметки и др. съгласно изискванията на техническото задание.

При констатиране на липса на изискуемо приложение или несъгласие с поставените условия от Възложителя, кандидата се отстранява от участие.

#### 3. Изисквания към оформянето и представянето на офертата

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.3. Офертата се представя на адрес: гр. Русе ул. ТЕЦ Изток Деловодството на Топлофикация

Русе ЕАД от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва предмета на конкурса, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата от Възложителя в срокът указан в обявлението.

**3.4.** При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящия номер от регистъра на Деловодството и датата на получаването.

#### **4. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката**

**4.1.** Длъжностни лица определени от Изпълнителния директор на Топлофикация Русе ЕАД, ще разгледат, оценят и класират офертите по критерий „най-ниско предложена обща цена“.

**4.2.** Участниците ще бъдат информирани писмено за класирането на офертите.

**4.3.** С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При неподписването му от него до указания в уведомлението срок, се поканва втория класиран за изпълнител участник или се прекратява конкурса.

**4.4.** При сключване на договора Възложителят може да изиска от определеният Изпълнител да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

#### **5. Лица за контакт**

- по конкурса - инж. М. Неделчев – р-л Обществени поръчки тел: 082 883 334  
e-mail: [tedo@toplo-ruse.com](mailto:tedo@toplo-ruse.com)

- по техническата част – инж. Емил Рафаилов – н-к цех “Електрически” –  
тел: 082 883 344

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника и адрес по регистрация	
Точен адрес за кореспонденция ; пощенски код	
Представявано от ; длъжност	
Лице за контакти – телефон, мобилен и електронен адрес	
Факс номер	
Идентификационен номер по ДДС ЕИК	
Банкови реквизити – Банка, IBAN, BIC	
Електронна поща	

Подпис и печат  
Име, Фамилия

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: .....

На основание покана публикувана в сайта на "Топлофикация Русе" ЕАД – профил на купувача

### I. Предлагаме:

**1. Да извършим, съгласно техническо задание реконструкция на системата за мониторинг на емисиите на димни газове от парогенераторите,** на обща стойност .....лв. без ДДС включващо:

1. Изготвяне на техническа документация, включваща и специфициране на необходимите доставки /апаратура, хардуер, модифициране на софтуера на PLC на парогенераторите и др. /за реализиране на реконструкцията на стойност ..... лв. без ДДС.
2. Модифициране на софтуера на PLC на парогенераторите на стойност ..... лв. без ДДС.
3. Настройка, пълни функционални проби и въвеждане в работа ..... лв. без ДДС.

### 2. Срок на изпълнение:

2.1. **За изготвяне на документацията** до ..... дни, след сключване на договор.

2.2. **За изпълнение на реконструкцията** до ..... дни след предоставяне на достъп.

**3. Гаранционен срок:** За извършената реконструкция –...../ мин 5 години/.

**4. Схема на плащане:** Плащането да се извърши по банков път отложено до 60 дни , след представяне на протокол за успешно приключили 72 часови проби, фактура и съпътстващи документи .

**5. Срок на валидност** на предложението 90 дни

**6. Декларираме,** че приемаме условията на проекта на договора без забележки

**7. Декларираме,** че сме се съобразили реално офертата си и в частност техническото предложение за изпълнението предмета на техническото задание с действителните обстоятелства от обектите и с действащите нормативни актове и стандарти;

### II. Прилагаме:

1. Техническо предложение с развита концепция за изпълнение предмета на конкурса

### III. Изискуеми документи

1. Копие от регистрация на фирмата или копие от идентификационен код съгласно Чл.23 от Закона за Търговския регистър
2. Информационен лист
3. Декларация с описани изпълнени договори с подобен предмет за предходните три години придружена с копия от референции.
4. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност към трети лица
5. Копия на удостоверения на изпълнителския персонал за БУТ в електрически уредби на ел. централи
6. Декларация, че всички описания и инструкции ще бъдат на български език в Microsoft Word (doc) формат.



8. Декларация, че след приключване на договора, разработения приложен софтуер на PLC на парогенераторите става собственост на Възложителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....  
(подпис, печат)

*Забележка: При не представяне на изискуем документ или не приемане на поставени условия от Възложителя съгласно гл.І, участникът се отстранява от участие в конкурса.*

## ДОГОВОР - проект

Днес, ..... 2015 год. между:

**“ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ” ЕАД**, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. ”ТЕЦ - изток”  
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; E –mail: [tecrus@toplo-ruse.com](mailto:tecrus@toplo-ruse.com)  
идентификационен номер: BG 117 005 106 ; ЕИК: 117 005 106,  
представявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,  
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

„.....“ ....., вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: ..... ;  
тел: ..... ; факс: ..... ; GSM: .....  
идентификационен номер по ДДС: ..... ; ЕИК : .....  
IBAN: ..... ; BIC: .....  
При .....  
представявано от ..... – .....  
наричан по-долу за наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
се сключи настоящия договор при следните условия

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши, реконструкция на **системата за мониторинг на емисиите на димни газове от парогенераторите.**

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изпълни договора в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Техническото задание – Приложение № 1, спазвайки всички предписания и условия, както всички закони, наредби, както и специализираните наредби по техническа експлоатация, техническа и противопожарна безопасност.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на предмета на договора съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

### II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.2 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на: ..... лв. (.....) без ДДС, включваща:

а/ Изготвяне на техническа документация, включваща и специфициране на необходимите доставки /апаратура, хардуер, софтуер на PLC на парогенераторите и др. /за реализиране на реконструкцията на стойност ..... лв. без ДДС.

б/ Модифициране на софтуера на PLC на парогенераторите на стойност ..... лв. без ДДС.

в/ Инсталиране на софтуера, настройка, пълни функционални проби и въвеждане в работа ..... лв. без ДДС.

(2) Тази цена е окончателна и не подлежи на промяна.

Чл.3(1) Плащането ще се извърши до 60 (шестдесет) дни, считано от подписване на протокол за изпълнена работа без забележки и успешно приключили 72 часови проби, фактура и съпътстващи документи .

(2) Ако при приемане на възложената работа са констатирани недостатъци, срокът по ал.1 започва да тече от отстраняването им.

### **III. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ:**

Чл.4(1) Осигуряването на цялата апаратура и приложния софтуер на PLC на парогенераторите, както и всичко друго необходимо за изпълнение предмета на договора, е задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Спецификацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако извършените работи като цяло не са с нужното качество.

### **IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :**

Чл.5(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в срок до ..... (.....) дни в т. ч.

а/ За изготвяне на документацията до ..... дни, след сключване на договор.

б/ За изпълнение на реконструкцията до ..... дни след предоставяне на достъп.

(2) Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол за предаване на обекта в срок до 1 (един) ден, считано от писмената покана на Възложителя за предаване на обекта.

(3) При спиране на възложената работа вследствие на непреодолима сила или условия, неотговарящи на технологичните изисквания за съответните работи - предвидените в предходния член срокове могат с допълнително споразумение да се увеличават със срока на спирането.

### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури финансирането на обекта при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обекта и да предостави наличната документация.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи за имената на длъжностното(те) лице(а), които ще упражняват контрол на обекта.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци, като недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

### **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия стопанин, като спазва предвиденото в техническото задание и изискванията за съответните дейности на ремонти, техническите и технологичните правила и норми.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност , както и сроковете, посочени в чл. 5.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) Да обезпечи използване на Личните предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при липса на такъв отличителен знак (бадж).

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако :

а) при извършването на възложеното изпълнение е допуснал отклонения от техническото задание;

б) не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове;

в) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта;

г) не е спазил законовите изисквания, свързани със работата, включително опазването на околната среда, безопасността на извършваните работи, като спазва всички вътрешни правила и норми за безопасност за работа в ел. централи, да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в дружеството.

Чл.15 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на ремонтните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след сключване на този договор:

а) да съобщи имената на техническия ръководител на обекта;

б) да започне отстраняването на дефектите в 3 (три) дневен срок от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

в) да спазва и осигурява всички здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с Правилника по безопасността на труда в монтажните работи;

г) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска за работа на обекта само инструктирани работници;

д) да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки;

е) да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации свързани със обекта;

ж) да опазва и съхранява обекта от датата на приемането му до датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване, установена с приемателния протокол.

## **VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:**

Чл.17 Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде възложената работа в срока, посочен в чл.5 от настоящия договор.

Чл.18 При завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да приеме извършената работа.

Чл.19(1) За окончателното изпълнение на възложените работи, след успешно преминали 72 часови проби се съставя приемо – предавателен протокол, в които се описва извършената работа.

(2) При предаване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

а/ Техническа документация на български език за всички устройства

б/ Описания и Инструкции за работа на български език в Microsoft Word (doc) формат.

(3) След приключване на договора, модифицирания приложен софтуер остава собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи ако открие съществени недостатъци.

(5) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

## **VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:**

Чл.20(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в изпълнените работи в гаранционния срок, който се определя на ..... години.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 3(три) работни дни, след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(3) Минималният технологично необходим срок се определя по взаимно съгласие на двете страни и се описва в протокола при предаването на дефектирания обект.

(4) При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поправи дефектите в определения в протокола по предходната алинея срок – той дължи неустойка за забава в размер на 1 % зяа всеки ден забава, но не по-вече от 20 % от стойността на договора.

(6) При неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги отстранява сам или чрез трето лице, но за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Разходите, които е направил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на дефекти, появили се в гаранционния срок, поради това че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си да ги отстрани, се уреждат между страните по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред съгласно разпоредбите на гражданското и търговско законодателство.

## **IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ:**

Чл.21 При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от договорената цена .

Чл.22 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си.

б) да отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;

в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;

г) да развали договора при условията на чл. 28, ал.3 от договора.

Чл.23 Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от договорената цена.

Чл.24 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по - голяма от платените неустойки.

Чл.25 Всички санкции, наложени от общински или държавни органи във връзка с изпълнение предмета на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26 За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

## **X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:**

Чл.27 Настоящият договор се прекратява с предаване и заплащане на изработеното и изтичане на гаранционния срок.

Чл.28 (1) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по чл.27 от договора с настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 дни.

(2) По взаимно съгласие или с 30 дневно предизвестие на една от страните

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) влага некачествени или неподходящи материали и апаратура;

г) ще забави предаването на възложените работи с повече от 5(пет) дни.

Чл.29 При разваляне на настоящия договор при условието на чл.28, ал.3 от страна на изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора.

## **XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ:**

§ 1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§ 2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

§ 3 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, е-mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§ 4 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§ 5 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§ 6 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§ 7 Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

### **ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:**

1. Приложение № 1 – Техническо задание
2. Приложение № 2 – Техническа документация
3. Приложение № 3 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**  
**“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД**

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**

.....  
/инж. С. Желев/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ,**  
„.....“ .....

.....:

.....  
/...../