



Общ. поръчки

Per.№ 017-554/28.03.16

П О К А Н А

ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В КОНКУРС ПО ОФЕРТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14, АЛ.5, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Топлофикация Русе ЕАД обявява конкурс по оферти за избор на изпълнител на услуга с предмет: **„Извършване на подготовка на повърхнините за безразрушителен контрол на метала, изрязване и подмяна на контролен участък и последващо възстановяване на Главен паропровод на ТГ-5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание“.**

Офертите ще се приемат в деловодството, съгласно срока указан в сайта. На плика с предложението да бъде посочен предмета на поръчката.



УТВЪРДИЛ:

Главен инженер
"Топлофикация Русе" ЕАД

инж. С. Маринов

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за подготовка на повърхнини, за безразрушителен контрол, изрязване и подмяна на контролен участък и последващо възстановяване на главен паропровод на Турбогенератор №5 в „Топлофикация-Русе“ ЕАД

I. Необходимост от услугата: В съответствие с изискванията на „Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ“ към НЕК-АД София, февруари 1996г.

II. Технически характеристики:

Главен паропровод на ТГ-5 десен ръкав.

- Размери на тръбопровода:

дължина - $L = 34$ m.

диаметър - $D = 273$ mm.

дебелина на стената - $\delta = 20$ mm.

брой заварки - 7 бр.

брой колена - 5 бр. (1бр. коляно $90^\circ R=1370$, 2бр. коляно $90^\circ R=375$, 2бр. коляно $30^\circ R=1370$)

тройници - 1 бр.

щуцери на дренажи $\varnothing 28 \times 2.5$ - 1 бр.

- Материал: стомана 12Х1МФ

- Работно налягане на паропроводите: $P_{\text{раб.}} = 10,0$ MPa;

- Работна температура на паропроводите; $T_{\text{раб.}} = 540^\circ\text{C}$;

- Работни часове на паропроводите към 01.03.2016г. - 154598 часа;

- Брой пускове на паропроводите към 01.03.2016г. - 454 пуска;

III. Начин на изпълнение: чрез възлагане, от правоспособен Изпълнител.

IV. Изисквания към изпълнението: Всички материали, консумативи и оборудване за извършване на работата се осигуряват от Изпълнителя, включително и тръбата, която ще е на мястото на изрязания контролен участък;

1. Технически изисквания:

1.1. Монтаж на скеле;

1.2. Демонтаж на ламаринена обшивка и топлинна изолация в зоните предвидени за извършване на контрол и изхвърляне на отпадъците;

1.3. Подготовка на повърхнините за безразрушителен контрол: Контролирана повърхнина на колена - 2/3 от периметъра на огънатата част на коляното, включваща разтегнатата част и двете неутрални (схема 3). Контролирана повърхнина на челни заварени съединения - заваръчния шев и 100 mm около шевната зона от двете страни на шева. Щуцери на дренажни линии - всички щуцери и околошевни зони с дължина 300÷400 mm от края на усилението на всички шевове. Тройници - повърхностите в зоната на прехода и заварените съединения – 100 mm околошевната зона;

2. Изрязване и подмяна на контролния участък:

- Преди изрязване на контролния участък, всички пружини на опори и подвески между неподвижните опори за съответния участък, да се разтоварят (блокират). Участъка от тръбопровода, в който се извършва рязането, да се застопори и обездвижи по подходящ начин, на разстояние не по-малко от 1,5 m от монтажните стикове. В никакъв случай да не се използват опори и подвески на паропровода при обездвижването;
- Минималната дължина на контролния участък включващ заваръчен шев, трябва да е минимум 500 mm;
- Изрязване на КУ като се започне от долния стик по механичен способ, след което участъка да се обезопаси за предотвратяване попадането на продукти от рязането в тръбопровода.
- Срязването на горния стик може да се извърши и по газо-пламъчен метод, като в случая се предвиждат 15mm. за отнемане по механичен способ, с цел отстраняване термичната зона образувала се при рязането;
- При изрязването на контролния участък да се предвидят по 3÷5 mm. от страна, за механична обработка, с оглед премахване на термичната зона на рязане;
- При стиковане на новата тръбна вставка, да се използват центроваци приспособления;
- Допустими отклонения при подготовка на стиковете за заварка: Отклонение от перпендикулярност на челата на съществуващите тръби спрямо осите им, $\leq 2.0\text{mm}$.. Допустима хлабина между подложната гривна и тръбите $\leq 1.0\text{mm}$. Допустимо раздалечаване краищата на елементите на заваръчния стик 5÷8 mm;
- Заварките на новата вставка по място, да се изпълнят с подложни гривни.
- Заварките да се изпълнят по метода ВИГ- заваряване от правоспособен заварчик - I степен;
- Добавъчния материал да е тел с химичен състав 08ХМФ;
- Предварително съпътстващо подгряване - 250 ÷ 350 °С;
- Режим на термообработка на заваръчните шевове: Температура на нагряване - 710 ÷ 740 °С, като ширината в зоната на нагряване да е не по-малка от 150mm. симетрично разположена на заваръчния шев. Време на задържане – 1 час. Охлаждане до 300 °С, под базалтово платно с $\delta_{\text{min}}=8\text{mm}$. Последващо охлаждане на въздух;
- Контрол на заваръчния шев: Външен оглед - 100%, радиографичен контрол - 100%, Контрол на твърдост на заваръчния шев - НВ=135÷230;
- Освобождаването на пружините на подвеските и опорите - задължително след термообработката.

3. Заключителни работи:

- Полагане на топлинна изолация. Изолирането да се извърши с каменна минерална вата - дюшек, кеширан с поцинкована рабицова мрежа и обшивка поцинкована ламарина с нужната дебелина и свойства осигуряващи температура на повърхността при работещ тръбопровод не по-висока от 50°С. Полага се след положителен резултат от безразрушителния контрол на заварките на подменения участък;
- Почистване на отпадъци;
- Изнасяне на скеле и помощни средства извън работната площадка;
- Предаване обекта на приемателна комисия.

4. Изисквания към документацията: Сертификат за произход и качество на вложените материали и резервни части съгласно разработените конструктивни и технологични документации.

V. Задължения на Възложителя: По време на ремонта, Възложителя, упражнява постоянен контрол за извършване на всички дейности в съответствие с изискванията на заводската документация, действащите нормативни актове регламентиращи този вид дейност, правилата по безопасност на труда и опазване на околната среда и цитираните в тази документация технологии.

VI. Срок за изпълнение : В рамките на едномесечен период, след 01.05.2016г., след предварително съгласуване началото на изпълнението с Възложителя.

VII. Приложения към техническото задание:

- Схема 1 - Главен паропровод на ТГ-5;


- Схема 2 - Главен паропровод на ТГ-5 (2);
- Схема 3 - Повърхнина на коляно от тръбопровод, подлежаща на контрол.

VIII. Изискуеми документи:

- Удостоверения от ДАМТН на лицата извършващи поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, като парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
- Списъци на персонала и копия от удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност при работа по неелектрически уредби, топлофикационни мрежи и хидротехнически съоръжения. Копия от свидетелствата за правоспособност и сертификати.
- Референции за извършването на подобен вид контрол в обекти на енергетиката;
- Протокол за извършен оглед на обекта за контрол в „Топлофикация Русе“ ЕАД.

Съгласувал :

Ръководител РТО




инж. Д.Димитров

Изготвил :

Инж.механик, контрол на метала




инж. П.Цонков



Ос ТГ №5

Схема 1



Фигура 2. Повърхнина от коляно на тръбопровод,
подлежаща на ултразвуков контрол и
магнитно-прахова дефектоскопия.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

за изготвяне и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПОКАНА съгласно Чл.14 ал.5 от ЗОП

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са определени от Възложителя
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението

2. Изисквания - в ценовото предложение са описани всички изисквания към кандидатите за участие в конкурса – документи, предложения и приложения

2.1. Изискуеми документи

- 2.1.1. Копие от регистрация на фирмата или копие от идентификационен код съгласно Чл.23 от Закона за Търговския регистър
- 2.1.2. Информационен лист
- 2.1.3. Протокол за извършен оглед на обекта
- 2.1.4. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност на изпълнителя към трети лица с минимално изискване за покриване на щети от 50 000лв. /или декларация за сключване на такава при избиране за изпълнител/
- 2.1.5. Копие от удостоверение от ИДТН за работа по съдове под налягане придружено със списък и документи на лицата с присъдена квалификация за заварки на тръби съгласно Наредба 7 за придобиване на правоспособност
- 2.1.6. Удостоверения на персонала, който ще изпълнява поръчката за присъдена квалификационна група по "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи „ и мин 1 работник с група 4 и по висока.
- 2.1.7. Декларация, че при влагане на материали и резервни части, съгласно разработените конструктивни и технологични документации, същите ще бъдат придружени със Сертификати за произход и качество.
- 2.1.8. Доказателства под формата на подписана декларация за изпълнени такива поръчки за предходните три години с приложени копия от удостоверения за добро изпълнение
- 2.1.9. Копие от документ за членство в Камарата на строителите в Р. България за строежи, съгласно ПРВВЦПРС, чл. 5, ал. 1, т.3 – трета група /строежи от енергийната инфраструктура/ и чл.5, ал.6, т. 3.3.1 от - трета категория (строежи по чл.137, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗУТ);

2.2. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя по поръчката подробно описани в Техническото задание.- В свободен текст се описват намеренията на кандидата за изпълнение на поръчката. С предложението си участникът трябва да докаже на Възложителя, че подробно се е запознал с предмета на поръчката, притежава необходимия технически, трудов и финансов ресурс и ще я изпълни в предложения срок с необходимото качество и придружителни документи, спазвайки всички нормативни изисквания на българското законодателство.

При констатиране на несъответствие на предложението за изпълнение на изискванията на Възложителя и техническото задание, кандидата се отстранява от участие.

2.3. Приложения като: декларации, удостоверения, количествено-стойностни сметки и др.

съгласно изискванията на техническото задание и образца на ценово предложение.

При констатиране на липса на изискуемо приложение или несъгласие с поставените условия от Възложителя, кандидата се отстранява от участие.

3. Изисквания към оформянето и представянето на офертата

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.3. Офертата се представя на адрес: гр. Русе ул. ТЕЦ Изток Деловодството на Топлофикация Русе ЕАД от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва предмета на конкурса, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата от Възложителя в срокът указан в обявлението.

3.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящия номер от регистъра на Деловодството и датата на получаването.

4. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

4.1. Длъжностни лица определени от Изпълнителния директор на Топлофикация Русе ЕАД, ще разгледат, оценят и класират офертите по критерий „най-ниско предложена цена“.

4.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за класирането на офертите.

4.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При неподписването му от него до указания в уведомлението срок, се поканва втория класиран за изпълнител участник или се прекратява конкурса.

4.4. При сключване на договора Възложителят може да изиска от определеният Изпълнител да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

5. Лица за контакт

- по конкурса - инж. М. Неделчев – р-л Обществени поръчки тел: 082 883 334
e-mail: tedo@toplo-ruse.com

- по техническата част – инж. Данаил Димитров – Ръководител РТО
тел: 082 883 316

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника и адрес по регистрация	
Точен адрес за кореспонденция ; пощенски код	
Представявано от ; длъжност	
Лице за контакти – телефон, мобилен и електронен адрес	
Факс номер	
Идентификационен номер по ДДС ЕИК	
Банкови реквизити –Банка IBAN, BIC	
Електронна поща	

Подпис и печат

Име, Фамилия

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:

На основание публикувана покана обнародвана в профила на "Топлофикация Русе" ЕАД

I. Предлагаме:

1. Да изпълним, съгласно Техническо задание, подготовка на повърхнините за безразрушителен контрол на метала, изрязване и подмяна на контролен участък и последващо възстановяване на Главен паропровод на ТГ-5 в Топлофикация Русе ЕАД за сумата без ДДС съгласно приложена количествено-стойностна сметка включваща всички разходи на изпълнителя за:

- 1.1. Монтаж на скеле;
- 1.2. Демонтаж на ламаринена обшивка и топлинна изолация в зоните предвидени за извършване на контрол и изхвърляне на отпадъците;
- 1.3. Подготовка на повърхнините за безразрушителен контрол;
- 1.5. Изрязване и подмяна на контролния участък
- 1.6. Полагане на топлинна изолация
- 1.7. Почистване на отпадъци;
- 1.8. Изнасяне на скеле и помощни средства извън работната площадка

3. Срок за изпълнение:дни./макс 30/, считано от възлагане.

2. Гаранционен срок: месеца /мин.24/, считано от

4. Схема на плащане: Плащането да се извърши по банков път отложено в срок до дни, считано от представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнена работа и фактура или по схема както следва:

5. Срок на валидност на предложението: 90 дни

II. Прилагаме:

- 2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката
- 2.2. Количествено-стойностна сметка

III. Изискуеми документи

- 3.1. Копие от регистрация на фирмата или копие от идентификационен код съгласно Чл.23 от Закона за Търговския регистър
- 3.2. Информационен лист
- 3.3. Протокол за извършен оглед на обекта
- 3.4. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност на изпълнителя към трети лица с минимално изискване за покриване на щети от 50 000лв. /или декларация за сключване на такава при избиране за изпълнител/
- 3.5. Копие от удостоверение от ИДТН за работа по съдове под налягане придружено със списък и документи на лицата с присъдена квалификация за заварки на тръби съгласно Наредба 7 за придобиване на правоспособност
- 3.6. Удостоверения на персонала, който ще изпълнява поръчката за присъдена квалификационна група по "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи „и мин 1 работник с група 4 и по висока.

3.7. Декларация, че при влагане на материали и резервни части, съгласно разработените конструктивни и технологични документации, същите ще бъдат придружени със Сертификати за произход и качество.

3.8. Доказателства под формата на подписана декларация за изпълнени такива поръчки за предходните три години с приложени копия от удостоверения за добро изпълнение

3.9. Копие от документ за членство в Камарата на строителите в Р. България за строежи, съгласно ПРВВЦПРС, чл. 5, ал. 1, т.3 – трета група /строежи от енергийната инфраструктура/ и чл.5, ал.6, т. 3.3.1 от - трета категория (строежи по чл.137, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗУТ);

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(подпис, печат)

ДОГОВОР – проект

Днес, 2016 год. в гр. Русе между :

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, вписано в Търговския регистър. със седалище гр. Русе и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. ”ТЕЦ - изток”
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Email: tecruz@toplo-ruse.com
идентификационен номер по ДДС : BG 117 005 106 , ЕИК : 117 005 106,
представявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

“.....”, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление:;
тел: ; факс: ; GSM:
идентификационен номер по ДДС: ; ЕИК :
IBAN: ; BIC:
При
представявано от –
наричан в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**
се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.(1) Изпълнителят приема да извърши подготовка на повърхнините за безразрушителен контрол на метала, изрязване и подмяна на контролен участък и последващо възстановяване на Главен паропровод на ТГ-5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание – Приложение № 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, спазвайки всички предписания и условия, както всички закони, наредби и др. определящи предмета на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на предмета на договора съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

II. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.2 (1) Възложителят ще заплати на Изпълнителя възнаграждение, съгласно възложената работа обща цена в размер на лв. без ДДС, съгласно приложена количествено-стойностна сметка – Приложение № 2.

(2) Цената по ал.1, е окончателна и не може да се променя, включително и при промяна на цените на материалите и на работната ръка.

Чл.3 Плащането ще се извърши в срок до (.....) дни след подписване на приемо – предавателния протокол за изпълнена работа и фактура;

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл.4 Изпълнителят следва да изпълни възложената работа в срок до след предоставяне на достъп.

IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ:

Чл.5(1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго

необходимо за изпълнение на договора, е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество и произход и декларация за съответствие на осигурените от него материали преди да се вложат.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали, не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените работи и на обекта като цяло.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл.6(1) Възложителят се задължава:

а) в 3 (три) дневен срок, след подписване на договора да съобщи имената на длъжностното(те) лице(а), които ще отговарят за изпълнението на договора;

б) да осигури на Изпълнителя условия за извършване на уговорената в настоящия договор работа;

в) по време на работата да упражнява постоянен контрол за извършване на всички дейности в съответствие с изискванията на заводската документация, действащите нормативни актове регламентиращи този вид дейност, правилата по безопасност на труда и опазване на околната среда и цитираните в тази документация технологии, да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената работа;

г) добросъвестното и в определения от Изпълнителя срок да изготвя необходимите допълнителни справки;

д) да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата работа, съобразно реда и условията по чл.2 и чл.3 от настоящия договор;

(2) Възложителят има право:

а) да ползва получаваните продукти в дейността си;

б) да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката;

в) да иска от Изпълнителя да му предаде резултатите;

г) да ползва резултатите в своята работа;

Чл.7 (1) Изпълнителят се задължава:

а) в 3 (три) дневен срок, след подписване на договора писмено да съобщи за имената на длъжностното(те) лице(а), които ще изпълняват възложените работи и упълномощените да отговарят за изпълнението на договорните задължения и подписване на необходимата документи;

б) да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност и срока за изпълнение, като:

б.а) влага качествени материали

б.б) предостави сертификати, доказващи произхода и качеството на доставените материали

в) да предаде резултатите от извършената работа на Възложителя в срока по чл.4 от настоящия договор;

г) да спазва всички нормативни актове на българското трудово законодателство, правилата за безопасност, вътрешните правилници и наредби, пропускателния режим на централата и да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в ТЕЦ "Русе – изток" и да не разпространява данните и информацията, предоставени му от Възложителя;

д) да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификат и протокол за извършения контрол.

(2) Изпълнителят има право:

а) да иска достъп до всички данни и документи, необходими за текущото задание на Възложителя;

б) да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;

в) да получи уговореното в чл.2 от договора възнаграждение за приетата работа;

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) Да обезпечи използване на Личните предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при липса на такъв отличителен знак (бадж)

(3) Във връзка с контролно пропускателния режим в ТЕЦ "Русе Изток", ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да получи магнитни карти за лицата, които ще използват предмета на договора,

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да внесе в касата на дружеството гаранционен депозит в размер на 20,00 лева (двадесет лева) за всяка издадена карта, който се връща при прекратяване на договорните отношения при условията на чл.15

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА:

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде възложената работа в срока, посочен чл. 4 от настоящия договор;

Чл.10 (1) При окончателното завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана за подписване окончателния приемо – предавателен протокол, придружен със съответните протоколи и сертификати за изпълнената работа

(2) В приемо – предавателния протокол се описват: резултатите от изпълнената работа: количество, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци и срок за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение;

(3) Подписването на протокола по ал. 2 се извършва до 3(три) работни дни от получаване на поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако страните се споразумеят за друго;

(4) Срокът за приемане на изпълнените работи не е част от срока за изпълнение и не влече последиците на забавено изпълнение;

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.11. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо от договорената цена .

Чл.12(1) Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си;

в) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;

г) да развали договора при условията на чл.15, ал.2, б"в" или ал. 3 от договора;

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на възложената поръчка не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на съответната дължима цена на изпълнение. Цената на изпълнение е възнаграждението на Изпълнителя за тази дейност;

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, който се определя на месеца от приемане на обекта.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния за повредата технологично необходим

срок.

(3) Споровете за отстраняване на появилите се скрити дефекти в гаранционния срок, след приемането на работите се уреждат по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие – по съдебен ред.

IX. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) при подписване на договора да представи документ за сключена застраховка за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията си в размер минимум 100 000лв.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15(1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок=

(2) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по ал.1

а) По взаимно съгласие между страните;

б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 (десет) дни;

в) В случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да го развали като отправи до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ покана за доброволно изпълнение в срок от 10 (десет) дни, с указание че с изтичането на срока и при липса на изпълнение ще счита договора за развален;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор без предизвестие и преди срока по ал.1

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) с едностранно писмено волеизявление, когато поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и той е загубил интерес от него и/или търпи значителни неблагоприятни последици, поради неизпълнението в срок;

Чл.16 При разваляне на настоящия договор при условието на чл.15, ал.2, буква ”в” или ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата договорена цена;

XI. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

§ 1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§ 2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор, за което представя декларация за конфиденциалност. Задължението за конфиденциалност е в сила и след изпълнение и прекратяване на договора.

§ 3 Ако при извършване на възложените работи възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за отстраняване на тези препятствия.

§ 4 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, е –mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§ 5 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§ 6 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§ 7 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§ 8 Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 – Техническо задание
2. Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка
3. Приложение № 3 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж. С. Желев /

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„.....“

.....:
/