

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника и адрес по регистрация	
Точен адрес за кореспонденция ; пощенски код	
Представявано от ; длъжност	
Лице за контакти – телефон, мобилен и електронен адрес	
Факс номер	
Идентификационен номер по ДДС; ЕИК	
Банкови реквизити – Банка, IBAN, BIC	
Електронна поща	

*Подпис и печат
Име, Фамилия*

Съгласувал,
Гл. инженер:



(инж. Ст. Маринов)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за изпълнение на
РЕМОНТ НА САЛНИКОВ КОМПЕНСАТОР ОТ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА
„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД

1. ПОТРЕБНОСТ:

Отстраняване на възникнали в процес на експлоатация пропуски на мрежова вода от салникови компенсатори в топлофикационни камери на канално положени тръбопроводи от топлопреносната мрежа /ТПМ/ на „Топлофикация Русе“ ЕАД;

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

2.1. Салниковите компенсатори са монтирани в топлофикационни камери с люкове за достъп на експлоатационно-ремонтен персонал и покривни панели на т.н. монтажни отвори с уплътнени фуги и покрити с циментова замазка.

2.2. След извършен визуален оглед на компенсаторите, се констатира множество обилни течове от уплътнителните (салникови) повърхности м/у компенсаторната чаша и компенсаторната втулка. Конструкцията и резбовите съединения, на цитираните по-горе компенсатори, са силно корозирали и сулфатизирали в следствие на дълъг експлоатационен период в среда с повишена влажност и наличие на течове.

2.3. Вероятни причини за пропуските на мрежова вода:

2.3.1. Пробив на компенсаторна втулка;

2.3.2. Пробив на чаша (корпус на компенсатора);

2.3.3. Изместване, загуба на съсие, между основен тръбопровод-компенсаторна втулка-корпус на компенсатора;

3. УСЛОВИЯ КЪМ УЧАСТНИКА В ПРОЦЕДУРАТА:

3.1. Преди представяне на тръжната документация /оферта/ от Изпълнителя да са изпълнени следните условия:

3.1.1. Участникът в процедурата да е запознат с предоставените техническа информация, технологични и кадастрални скици и чертежи;

3.1.2. Участникът в процедурата да е извършил предварителен оглед и проучване конфигурацията на терена на строителната площадка на обекта, неговите околности и свързаната с тях налична информация;

3.1.3. Участникът в процедурата да е запознат с начина за достъп на транспортни средства и механизация до строителната площадка (съобразно наличните улици, тротоари, тревни площи и сградите в близост до нея);

3.1.4. Участникът в процедурата да е запознат с местоположението на трасето на съществуващият топлопровод;

3.1.5. Участникът в процедурата да е запознат с намиращите се в близост съоръжения на инженерната инфраструктура и изискванията относно укрепването им по време на ремонтните дейности на обекта;

3.1.6. Участникът в процедурата да е запознат с условията и местата за извозване и депониране на демонтираното оборудване, на строителните отпадъци и земни маси от изкоп и необходимите количества за изпълнение на обратния насип;

3.2. Участникът в процедурата да е запознат и взел под внимание при съставяне на офертата всички обстоятелства и условия, които могат да повлияят, или въздействат върху изпълнението на задачата;

- 3.3. След извършване на огледа Участникът в процедурата да състави количествено стойностната сметка обхващаща всички доставки, строително монтажни работи /СМР/, организационни и др. дейности за отстраняване на пропуските на мрежова вода от салниковия компенсатор и въвеждане на топлопреносния участък в редовна експлоатация. Количествено стойностната сметка да е съставена за единица обем/количество.
- 3.4. За всяка конкретна операция от количествено стойностната сметка да се приложат анализи с упоменати обеми и цени на труд, механизация, материали и съответните компоненти на ценообразуване. Анализите да са съставени за единица обем/количество.
- 3.5. Изпълнените СМР ще се отчитат въз основа на подписване на констативен протокол – тип „Образец 19 - Акт за установяване завършването и отчитането на количествата и изпълнени видове строителни и монтажни работи в натуралните им единици“.
- 3.6. Констативния протокол се съставя от Изпълнителя по форма на Възложителя и се разписва от представители на Възложител и Изпълнител;
- 3.7. Неразделна част от тъжната документация (оферта) да бъде декларация от Изпълнителя, че с подаване на офертата и съобразил реално и е взел под внимание действителните обстоятелства на обекта, както и целия обем доставки и строително монтажни работи за пълното завършване на обекта;

4. ПАРАМЕТРИ И ТЕХНИЧЕСКИ Х-КИ СЪЩНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

- 4.1. Доставка на основни и спомагателни материали (с изключение на описаните в т. 5), инструменти, приспособления, механизация и др. за пълното изпълнение предмета на настоящото техническо задание и въвеждане на участъците от топлопреносното трасе в експлоатация;
- 4.2. Общи изисквания, към Изпълнителя:
- 4.2.1. Приемане на строителната площадка от Възложителя;
- 4.2.2. Извършване на ремонтните дейности;
- 4.2.3. Почистване на работната площадка;
- 4.2.4. Транспортиране на строителни отпадъци и демонтирано оборудване, съответно до общинско сметище и до открит склад на Възложителя;
- 4.2.5. След запълване на топлопреносните участъци – притягане на шпилкови съединения и отстраняване на възникнали течове в обема на изпълнените ремонтни дейности;
- 4.2.6. Окончателно приемане на обекта от Възложителя;
- 4.2.7. Гаранции и гаранционни условия;
- 4.2.8. Изпълнението на описаните по-горе дейности да се изпълняват при спазване изискванията на Закон за устройство на територията, Закон за техническите изисквания към продуктите, „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане“, Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия“, както и всички други действащи нормативни актове касаещи предмета на СМР;
- 4.2.9. Към монтаж на пътни настилки и разкопаване се пристъпва след доказана невъзможност за използване на входно люкове на топлофикационните камери (за изнасяне и внасяне на материали и оборудване) и след изрично разрешение от страна на Възложителя;
- 4.2.10. Комуникацията между Възложител и Изпълнител да се осъществява оперативна на място и документирана /оформя в кореспонденция изпращана към Възложителя по официален път;
- 4.2.11. При възникване на обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на СМР, или пораждащи удължаване срока на изпълнението им, Изпълнителят отправя аргументирано писмено уведомление до Възложителя. Удължаването на срока за изпълнение на СМР става след писмено съгласуване от страна на Възложителя;
- 4.2.12. Изпълнителят да спазва точно ПИПСМР (правилата за изпълнение и приемане

- на строително монтажни работи) при изпълнение на изкопни дейности, товаро-разтоварни дейности, монтажни дейности, дейности при полагане на пътни настилки и др. кореспондиращи с предмета на настоящото техническо задание.
- 4.2.13. Да спазва стриктно изискванията по „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане” и Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия”;
- 4.2.14. Монтажните работи по отстраняване на пропуските от ТПМ се извършват след провеждане на инструктаж в "Топлофикация Русе" ЕАД и издаване на наряд и огневи лист;
- 4.3. Изпълнението на дейностите по ремонт (виж т. 4.2.2.) на цитираните по-горе компенсатори да обхваща и да се изпълнява в следните фази:
- 4.3.1. Организационно подготвителни дейности (мерки по ограждане, обезопасяване и обозначаване на работните зони и изкопите по начин недопускащ възникването на пътнотранспортни произшествия и/или пропадане на пешеходци в топлофикационните камери/изкоп);
- 4.3.2. Демонтаж на топлина изолация на салниковия компенсатор за осигуряване възможност на за пълен оглед на съоръженията;
- 4.3.3. Почистване от външна (повърхностна) корозия от конструкцията на салниковия компенсатор;
- 4.3.4. Оглед и оценка на състоянието на салниковия компенсатор. Извършването на огледа, с цел вземане на решения относно необходимите видове ремонтни дейности, се извършва в присъствието на представител на Възложителя;
- 4.3.5. Предприемане на ремонтни дейности;
- 4.4. Конкретни изисквания при изпълнение на ремонтните дейности (виж. т. 4.2.2.):
- ВНИМАНИЕ: След изолиране на участъка от топлопреносното трасе подлежащо на РСМР, аварийно възстановителните работи следва да се изпълняват без прекъсване /т.е. 24 часов режим на работа/ до възстановяване топлоподаването в нормални параметри и граници;**
- ВНИМАНИЕ: В зависимост от констатациите, след извършените огледи, предмета на техническото задание може да се изпълни при описаните по-долу възможни варианти за ремонт;**
- ВНИМАНИЕ: Размерите на набивките да се подберат след замерване на вътрешен на чашата и външен на втулката диаметри с цел осигуряване на стегнатост и плътност на салниковите уплътнения при монтажа им;**
- 4.4.1. Частичен ремонт на салников компенсатор, подмяна на компенсаторна втулка:
- 4.4.1.1. Демонтаж на изолацията от тръбопровода преди компенсатора (премахва се изолация от тръбата с дължина равна на дължината на втулката);
- 4.4.1.2. Развиване на гайки/шпилки и изваждане на притискателен фланец;
- 4.4.1.3. Премахване на старите набивки;
- 4.4.1.4. Изрязване на втулката от тръбопровода;
- 4.4.1.5. Изрязване на сегмент/прозорец от тръбопровода осигуряващ демонтаж/монтаж на компенсаторната втулка;
- 4.4.1.6. Изваждане на старата втулка от компенсатора;
- 4.4.1.7. Изваждане от старата втулка на гривна и притискателен фланец;
- 4.4.1.8. Поставяне фланеца и гривната на новата втулка;
- 4.4.1.9. Заваряване на ограничител (калибровано желязо) на предния край на втулката;
- 4.4.1.10. Поставяне на втулката в чашата на салниковия компенсатор, центриране към тръбопровода и фиксиране;
- 4.4.1.11. Монтаж на графитни набивки с размер и количества според необходимостта, определена от но не по-малко от 5 реда; По време на

6.2. Рекламации и отстраняване на дефекти, появили се в рамките на гаранционните срокове, както и в периода от завършване на ремонта до въвеждането в експлоатация на участъка от ЮВМ се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно клаузите в Договора.

7. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чрез възлагане;

8. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Топлопреносна мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД, подобект по Приложение №1;

9. ЛИЦЕНЗИОННИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ:

Да се представи документ за членство в Камарата на строителите в Р. България за строежи ТРЕТА ГРУПА - ПЪРВА КАТЕГОРИЯ и/или ВТОРА КАТЕГОРИЯ;

10. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

10.1. Ремонтните дейности по демонтаж, ремонт и монтаж компенсатора, да се изпълни за не повече от 5 дни.;

10.2. За довършителни дейности, възстановяване на стоманобетонна покривна конструкция, обратен насип и възстановяване на пътни настилки, почистване на работната площадка в срок не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по т. 10.2;

Изготвил,
Н-к „Топлопреносни мрежи“:
10.05.2017 г.

 / инж. Ил. Христов

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

На основание публикувано обявление за събиране на оферти по чл.20 ал.4 в сайта на "Топлофикация Русе" ЕАД профила на купувача

О Ф Е Р Т А

От:

Прилагаме:

1. Информационен лист
2. Техническо предложение, съгласно техническото задание.
3. Декларация, че извършените доставки на материали ще бъдат придружени със сертификати за качество и произход.
4. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност към трети лица.
5. Копие от удостоверение от РО ИДТН за работа със съдове под налягане
6. Копие от удостоверение за членство в Камарата на строителите за строежи: Трета група /строежи от енергийната инфраструктура/ – първа категория и/или втора категория.
7. Декларация, че сме съобразили реално офертата си и сме взели под внимание действителните обстоятелства на обекта.
8. /други документи /

Предлагаме:

1. Да изпълним, съгласно техническо задание, ремонт салников компенсатор от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД, на стойност както следва:
 - 1.1. Частичен ремонт на салников компенсатор, подмяна на компенсаторна втулка, съгласно точка 4.4.1. от техническото задание на стойност лв. без ДДС, съгласно приложена количествено-стойностна сметка.
 - 1.2. Пълен ремонт на салников компенсатор, съгласно точка 4.4.2. от техническото задание на стойност лв. без ДДС, съгласно приложена количествено-стойностна сметка.
 - 1.3. Възложените видове работи ще изпълним при следните компоненти на ценообразуване:
 - Ср.часова ставка лв/ч
 - Дон. р-ди върху труда %
 - Утежнени условия %
 - Печалба %
2. Срок на изпълнение:
 - 2.1. Ремонтни работи по демонтаж, ремонт и монтаж: до 5 календарни дни, след предаване на строителната площадка.
 - 2.2. Довършителни дейности: не по-късно от 10 дни, след изтичане на срока по т. 2.1.
3. Гаранционен срок: години /мин. 5 години/ считано от
4. Схема на плащане: Плащането да се извърши по банков път отложено до 60 дни, след представяне на протокол за изпълнена работа, фактура и съпътстващи документи .
5. Декларираме, че приемаме условията на проекта на договора без забележки.
6. Срок на валидност на предложението 90 дни.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(подпис, печат)

ДОГОВОР - проект

Днес, 2017 год. между:

"ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. "ТЕЦ - Изток"
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Е-mail: tecrus@toplo-ruse.com
идентификационен номер по ДДС: BG 117 005 106; ЕИК: 117 005 106,
представявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

".....", вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: ;
Тел.: ; Факс: ;
идентификационен номер по ДДС: ; ЕИК
IBAN: ; BIC:
При
Представявано от: –
наричан – **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: **"Ремонт на салникови компенсатори от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание"**.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото задание – Приложение № 1, спазвайки всички предписания и условия, както всички закони, наредби, както и специализираните наредби по техническа експлоатация, техническа и противопожарна безопасност.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на предмета на договора съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.2 (1) Цената на възложената работа, съгласно прието и одобрено ценово предложение е на стойност както следва:

а/ При частичен ремонт на салников компенсатор, подмяна на компенсаторна втулка, съгласно точка 4.4.1. от техническото задание на стойност лв. без ДДС, съгласно приложена количествено-стойностна сметка.

б/ При пълен ремонт на салников компенсатор, съгласно точка 4.4.2. от техническото задание на стойност лв. без ДДС, съгласно приложена количествено-стойностна сметка.

Като отчитане на действително извършените работи ще се извърши на база двустранен констативен протокол – тип „Образец 19“ – Акт за установяване завършването и отчитането на количествата и изпълнени натурални видове строителни и монтажни работи. Констативният протокол се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(2) Тази цена включва всички материали както и всичко друго необходимо за изпълнение предмета на договора.

Чл.3(1) Плащането ще се извърши до 60 (шестдесет) дни, считано от подписване на протокол за изпълнена работа без забележки и представена фактура.

(2) Ако при приемане на възложената работа са констатирани недостатъци, срокът по ал.1 започва да тече от отстраняването им.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ:

Чл.4 (1) Задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са следните дейности:

а) Възложителят предоставя актуална скица на обекта от отдел „Подземен кадастър“ на Община Русе;

б) Възложителят предоставя монтажни планове на цитираните топлофикационни камери;

в) Възложителят изпраща необходимите уведомления до Община Русе, регионалната преса и заинтересованите/частично засегнати от изкопните работи/ организации;

г) Възложителят осигурява персонал и извършва всички необходими манипулации по изключване на участъците от топлопреносната мрежа, тяхното дрениране и в последствие запълване и обезвъздушаване;

д) Възложителят предоставя необходимото количество компенсаторни втулки Ø920x9;

е) Възложителят извършва радиографичен контрол на заваръчните съединения. При възникване на необходимост от ремонт на заваръчен шев, вторите и последващи радиографични контроли са за сметка на Изпълнителя;

(2) Всички останали материали и консумативи /освен предадените от Възложителя/ необходими за изпълнение предмета на поръчката се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако извършените работи като цяло не са с нужното качество.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :

Чл.5(1) Ремонтът на салниковите компенсатори съгласно чл. 1 следва да бъде завършен и работата да бъде предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до дни, след предаване на строителната площадка, при спазване на следната последователност:

а) Срокът за извършване на ремонтните дейности по демонтаж, ремонт и монтаж на всеки един от компенсаторите поотделно и за всички заедно да е не повече от 5 (пет) дни, считано от възлагане и предаване на строителната площадка.

б) Довършителните дейности, възстановяването на стоманобетонната покривна конструкция, обратен насип и възстановяването на пътни настилки, както и почистването на работната площадка да се извършат е не по-късно от 10 (десет) дни след изтичане на срока на буква "а";

(2) Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол за предаване на обекта в срок до 3 (три) дни, считано от писмената покана на Възложителя за предаване на обекта.

(3) При спиране на възложената работа вследствие на непреодолима сила или условия, неотговарящи на технологичните изисквания за съответните СМР - предвидените в предходния член срокове могат с допълнително споразумение да се увеличават със срока на спирането.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури финансирането на обекта при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обекта и да предостави необходимия брой втулки за КСЕ – 920 за изпълнение на реконструкцията.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи за имената на длъжностното(те) лице(а), които ще упражняват контрол на обекта.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци, като недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия стопанин, като спазва предвиденото в техническото задание и изискванията за съответните дейности по ремонтните, техническите и технологичните правила и норми.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност от Техническото задание, както и сроковете, посочени в чл. 5.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) Да обезпечи използване на Лични предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при липса на такова облекло – да осигури отличителен знак (бадж).

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако :

а) при извършването на възложеното изпълнение е допуснал отклонения от техническото задание;

б) не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове;

в) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта;

г) не е спазил законовите изисквания, свързани със ремонта, включително опазването на околната среда, безопасността на строителните работи, като спазва всички правила и норми за безопасност на работа, да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на дружеството.

Чл.15 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на ремонтните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след сключване на този договор:

а) да съобщи имената на техническия ръководител на обекта;

б) да започне отстраняването на дефектите в 3 (три) дневен срок от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

в) да спазва и осигурява всички здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с Правилата по безопасността на труда в строително - монтажните работи;

г) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска за работа на обекта само инструктирани работници;

д) да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки.

е) да отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно от негова страна по съоръжения и комуникации свързани със строителната площадка;

ж) да опазва и съхранява обекта от датата на приемането му до датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване, установена с приемателния протокол.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:

Чл.17 Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде възложената работа в срока, посочен в чл. 5 от настоящия договор;

Чл.18 При завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да приеме извършената работа.

Чл.19 (1) Приемателна комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ осъществява проверка за качествено изпълнение на възложените работи за всеки конкретен подобект.

При проверката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва също така и радиографичен контрол на заваръчните съединения. Ако бъдат констатирани недостатъци – страните по договора подписват протокол, в който се посочват срокове за тяхното отстраняване.

При възникване на необходимост от ремонт на заваръчен шев, вторите и последващи радиографични контроли са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обект или отделни работи ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

(4) За окончателно изпълнение на възложените работи се съставя Констативен протокол

за действително извършени работи - тип "Образец 19 – Акт за установяване завършването и отчитането на количествата и изпълнените видове строително-монтажни работи в натуралните им единици" по предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ формат, към който се прилагат заверени копия от всички финансови документи за извършените доставки на добавъчни и други материали и/или извършени услуги от специализирани фирми.

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Чл.20(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в изпълнените СМР в гаранционния срок, който се определя на 5 (пет) години, считано от предаване на обекта за експлоатация.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на приемо - предавателния протокол /констативен протокол/, без забележки.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 3(три) работни дни, след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) При неизпълнение на задължението по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява сам или чрез трето лице констатираните недостатъци и дефекти и се удовлетворява от представената в негова полза застраховка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нанесени щети и пропуснати ползи от събития за времето на действие на договора и в гаранционния срок.

(5) Споровете за отстраняване на появилите се скрити дефекти в гаранционния срок, след приемането на работите се уреждат по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие – по съдебен ред.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ:

Чл.21 При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 5, в това число етапността на изпълнението по буква „а“ и буква „б“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от договорената цена .

Чл.22 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си.

б) да отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;

в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;

г) да развали договора при условията на чл. 28, ал. 2 от договора.

Чл.23 Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от договорената цена.

Чл.24 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по - голяма от платените неустойки.

Чл.25 Всички санкции, наложени от общински, държавни или други контролни органи във връзка с изпълнение предмета на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26 За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.27 Настоящият договор се прекратява с предаване и заплащане на изработеното и изтичане на гаранционния срок.

Чл.28 (1) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по чл. 27 от договора с настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) влага некачествени или неподходящи материали;

г) ще забави предаването на възложените работи с повече от 5(пет) дни;

(3) По взаимно съгласие между страните или едностранно с 5 дневно предизвестие. При прекратяване на договора с предизвестие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за неизпълнената част от договора;

Чл.29 При разваляне на настоящия договор при условието на чл. 28, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

§ 1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§ 2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

§ 3 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, е –mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§ 4 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§ 5 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§ 6 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§ 7 Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:

1. Приложение № 1 – Техническо задание
2. Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка.
3. Приложение № 3 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
"ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ,
"....."**

ИЗП. ДИРЕКТОР:

.....
/инж. С. Желев/

.....
/...../

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

от участник (подизпълнител) всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице

Аз, долуподписаният (-ната)
в качеството ми на (посочете длъжността)
на (посочете наименованието на участника),
ЕИК / Булстат, участник в обществена поръчка чрез обява по чл. 187, ал. 1 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **Ремонт салников компенсатор от
топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо
задание.**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2а. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т. 1 или т. 2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

3.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

3.2. Участникът, който представлявам няма задължения аналогични на посочените в т. 3.1, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. За участника, който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. За участника, който представлявам не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

7. За участника, който представлявам не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 3.2 и т. 5 са:

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на Възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 3.2 и т. 5 са:

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на промяна в някое от декларираните обстоятелства.

..... г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Пояснения:

- Основанията по т. 1, 2, 2а и 7 по-горе се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
- Декларацията по т. 1, 2, 2а и 7 по-горе се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по т. 3.1, 3.2, 4, 5 и 8 по-горе се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. При същите условия декларацията се подава и подписва от всеки член на обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и от всеки подизпълнител, в случай, че участникът предвижда използването на подизпълнител(и).
- Точка 3.2 по-горе се попълва само ако участникът е чуждестранно лице.