



7009 Русе, ул. "ТЕЦ Изток"  
Факс: 082/844 068;  
Централа: 082/ 883 311

Web: www.toplo-ruse.com  
E-mail: toplo@toplo-ruse.com

## ПРОТОКОЛ N 2

На, 22.03.2018 г. в изпълнение на заповед 119/16.03.2018 г. на Изпълнителния директор на "Топлофикация Русе" ЕАД се събра комисия в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Методи Неделчев – Р-л отдел „Общ. Поръчки“

**ЧЛЕНОВЕ:** 1. инж. Илиян Христов – н-к цех „Топлопреносни мрежи“  
2. инж. Илко Илиев - р-л отдел У И П  
3. инж. Диана Ташева – р-л отдел „МОП“  
4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

Председателят на комисията провери присъствието на членовете и обяви началото на работата на комисията по процедурата за оценяване на техническите предложения на участниците в обявена процедура с обект: **Доставка на предварително изолирани тръби и система от елементи за топлопроводи с топлоносител гореща вода вкопани директно в земята, по зададени технически характеристики.**

Комисията разгледа Техническите предложения на участниците и възложи на н-к Топлопреносни мрежи да изготви подробно Становище относно предложенията на участниците и отложи заседанието си.

Днес, 27.03.2018 год. комисията се събра разгледа, обсъди и прие представеното Становище на н-к Топлопреносни мрежи, а именно:

Предложението на **"Инстал Инженеринг СВ" ООД – с. Браниполе** не съответства на предварително обявените условия, тъй като:

1. Предлаганите предварително изолирани тръби са изработени на база метални тръби с по-малка от изискуемата /зададената/ дебелина на стената.
  2. Участникът не заявява готовност за изпълнение на консулански услуги, изработка на нестандартни елементи и изработка и монтаж на изолация на място.
- Предвид гореизложеното не се допуска до оценяване.

Предложението на **"Авко" АД – гр. Русе** съответства на предварително обявените условия и се допуска до оценяване.

Комисията взе решение да се пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците.

В съответствие с правилата на раздел VIII от Правилника за прилагане на ЗОП, комисията определи дата **02.04.2018 г.** от 10.00 за отваряне на ценовите предложения.

Комисията Реши да се публикува съобщение в Профила на купувача, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложение.

### КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/инж. М.Неделчев/

ЧЛЕНОВЕ: 1/ .....  
/инж. И. Христов/

2/ .....  
/инж. Ил. Илиев/

3/ .....  
/инж. Д. Ташева/

4/ .....  
/Яна Станчева/

Русе, 27.03.2018 год.