



7009 Русе, ул. "ТЕЦ Изток"  
Факс: 082/844 068;  
Централа: 082/ 883 311

Web: [www.toplo-ruse.com](http://www.toplo-ruse.com)  
E-mail: [toplo@toplo-ruse.com](mailto:toplo@toplo-ruse.com)

## ПРОТОКОЛ N 2

На 19.03.2018 г. в изпълнение на заповед 100/07.03.2018 г. на Изпълнителния директор на "Топлофикация Русе" ЕАД се събра комисия в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Методи Неделчев – Р-л отдел „Общ. Поръчки“  
**ЧЛЕНОВЕ:** 1. инж. Иво Ханджиев – н-к цех Котелен  
2. инж. Данаил Димитров - р-л отдел Ремонтно-технически  
3. инж. Диана Ташева – р-л отдел М О П  
4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

Председателят на комисията провери присъствието на членовете и обяви началото на работата на комисията по процедурата за оценяване на техническите предложения на участниците в обявена процедура с обект: **„Реконструкция на Котел 5, Обособена позиция – Доставка на арматура – Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители, по техническо задание“**

Комисията разгледа Техническите предложения на участниците и възложи на н-к Котелен цех да изготви подробно Становище относно предложенията на участниците и отложи заседанието си.

Днес, 04.04.2018 год. комисията се събра разгледа, обсъди и прие представеното Становище на н-к Котелен цех, а именно:

Предложението на **“Пром Тех Строй” ООД – гр. Бургас** не съответства на предварително обявените условия, тъй като:

1. В предложението на фирма “Промтех Строй ” ООД управлението на главният баланс се осъществява посредством импулсен клапан, като захранващата енергия към главният баланс в случаят е пара, а не въздух, каквото е изискването в Техническото задание .
2. При проблем с “не отваряне” на импулсния клапан, главният клапан губи способността си да отвори и защити котела от повишаващото се налягане над допустимото, т.е това противоречи на изискването по БДС : БДС 12961-83 – “Предпазните клапани и спомагателните им устройства трябва да са конструирани така, че при отказ на който и да е управляващ или регулиращ орган, или при спиране на захранващата го енергия да се запазва защитната му функция от превишаване на налягането над допустимото”.

Предвид гореизложеното не се допуска до оценяване.


Предложението на **“ЛДМ България” ООД – гр. София** съответства на предварително обявените условия и се допуска до оценяване.

Предложението на **“Инковес” ЕООД – гр. Варна** съответства на предварително обявените условия и се допуска до оценяване.


Комисията взе решение да се пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците.

В съответствие с правилата на раздел VIII от Правилника за прилагане на ЗОП, комисията определи дата 12.04.2018 г. от 10.00 за отваряне на ценовите предложения.

Комисията Реши да се публикува съобщение в Профила на купувача, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, както и да се изпратят писма до фирмите с тази информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
/инж. М.Неделчев/

**КОМИСИЯ:**

ЧЛЕНОВЕ: 1/   
/инж. И. Ханджиев/  
2/.....  
/инж. Д. Димитров/  
3/.....  
/инж. Д. Ташева/  
4/.....  
/Яна Станчева/

Русе, 04.04.2018 год.