



Обществени поръчки

**УТВЪРЖДАВАМ;
ИЗП. ДИРЕКТОР:**



инж. С. Желев

**ДО
ИЗП.ДИРЕКТОР
НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД
РУСЕ**

ДОКЛАД

От работата на комисия, назначена със Заповед № № 100/07.03.2018 г.
във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на Котел 5, Обособена позиция – Доставка на арматура – Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители, по техническо задание“**, открита с Решение № ОП – Д – 5 от 06.02.2018 г.

Господин Изпълнителен Директор,
В изпълнение на Ваша Заповед Ви представяме резултатите от работата на комисията:

1. Комисията започна своята работа на 07.03.2018 г. в . 11:00 ч.. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Методи Неделчев – Р-л отдел „Общ. Поръчки“

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Иво Ханджиев – н-к цех Котелен
2. инж. Данаил Димитров - р-л отдел Ремонтно-технически
3. инж. Диана Ташева – р-л отдел М О П
4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

резервни членове:

1. Виолета Димитрова – Експерт „ОП“

При отваряне на пликовете не присъстваха представители на фирмите подали заявления за участие, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците, членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада).
3. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

1. "Пром Тех Строй" ООД – гр. Бургас, с вх. номер
2. "ЛДМ България" ООД – гр. София, с вх. номер
3. "Инковес" ЕООД – гр. Варна, с вх. номер

- ОП-478/01.03.2018 г. – 09:00 ч.
- ОП-503/06.03.2018 г. – 08:30 ч.
- ОП-504/06.03.2018 г. – 08:30 ч.

4. Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на комисията е отразена в Протокол № 1 от 12.03.2018 г. (приложен към доклада).
5. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.
6. Комисията в периода от 07.03.2018 г. до 12.03.2018 г. извърши разглеждане на изискуемите документи за съответствие с изискванията към личностното състояние и критериите за подбор, като не са установени непълноти, липси и несъответствия. Резултатите са отразени в Протокол 1, същия се публикува в сайта на „Топлофикация Русе ЕАД – профил на Купувача.
7. Офертите на участниците са допуснати^и до разглеждане и оценка на Техническото предложение.
8. На 19.03.2018 год. Комисията разгледа и провери съответствието на Техническите предложения с предварително обявените условия, след което извърши оценяване на предложенията на участниците, отразени в Протокол № 2 (приложен към доклада).
9. Комисията констатира, че предложението на “Пром Тех Строй” ООД – гр. Бургас не съответства на предварително обявените условия, и не се допуска до оценяване тъй като:
 - В предложението на фирма “Промтех Строй ” ООД управлението на главният баланс се осъществява посредством импулсен клапан, като захранващата енергия към главният баланс в случаят е пара, а не въздух, каквото е изискването в Техническото задание .
 - При проблем с “не отваряне” на импулсния клапан, главният клапан губи способността си да отвори и защити котела от повишаващото се налягане над допустимото, т.е това противоречи на изискването по БДС : БДС 12961-83 – “Предпазните клапани и спомагателните им устройства трябва да са конструирани така, че при отказ на който и да е управляващ или регулиращ орган, или при спиране на захранващата го енергия да се запазва защитната му функция от превишаване на налягането над допустимото”.
10. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник на 12.04.2018 г. от 10:00 ч. Публикува се в сайта на „Топлофикация Русе ЕАД – профил на Купувача съобщение за часа и датата на отваряне на ценовите параметри.
11. Отварянето на ценовото предложение се състоя на посочените в т. 10 дата и час. Комисията извърши оценяване на ценовите параметри на участника.

Работата на комисията е отразена в протокол 3 (приложен към доклада).

- 12 На база на обявените предложения на участниците и след извършената оценка на техническите и ценови предложения, комисията ги класира по критерий икономически най-изгодната оферта, на основание предложена най-ниска цена в следния ред, като оценката на офертите е отразена в протокол 3 (приложение към доклада):

I-во място – “ЛДМ България” ООД – гр. София
II-ро място – “Инковес” ЕООД – гр. Варна

13. Комисията предлага договор да бъде сключен с "ЛДМ България" ООД – гр. София, класиран на първо място в процедурата.

14. Комисията приключи своята работа по избор на Изпълнител за възлагане на Обществена поръчка за доставка, обявена чрез „публично състезание“ с обект: **Реконструкция на Котел 5, Обособена позиция – Доставка на арматура – Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители, по техническо задание”.**

Предавам Ви протоколите и цялата документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.


15. Приложения:

15.1. Протоколи – 3 бр.

15.2. Документация с всички приложения.

Подписи на членовете на комисията:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. М.Неделчев/




ЧЛЕНОВЕ: 1/
/инж. И. Ханджиев/




2/
/инж. Д. Димитров/



3/
/инж. Д. Ташева/



4/
/Яна Станчева/



Русе, 25.04.2018 год.