



УТВЪРДИЛ:

Главен инженер
"Топлофикация Русе" ЕАД

инж.С.Маринов

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в "Топлофикация Русе" ЕАД.

I. Необходими мероприятия за извършване на сервизно поддържане и ремонт на ПС:

1. Видове и брой повдигателни съоръжения.

№	Повдигателни съоръжения	Брой	Брой профилактични прегледи за една година	Техническо поддържане за една година /минимум според конкретната необходимост/	Извънредни и аварийни ремонти
1.	Кранове управлявани от кабина:				
	А/мостови кранове	6	4x4 часа	4	С възлагане
	Б/козлови кранове	5	4x4 часа	4	С възлагане
	В/полукозлови кранове	1	4x4 часа	4	С възлагане
	Г/автокранове	2	4x4 часа	4	С възлагане
2.	Кранове, управлявани пода:				
	А/мостови кранове	16	4x4 часа	4	С възлагане
	Б/конзолни кранове	4	4x3 часа	4	С възлагане
3.	Електротелфери	51	3x2 часа	3	С възлагане
	Общ брой ПС	85			
	Забележка:		При тези прегледи се извършва функционална проверка на ПС. Проверява се състоянието на подкрановия път или монорелсата, крепежните елементи и се отстраняват дребни неизправности.	По своето съдържание се явява текущ ремонт с оглед възстановяване на технико-експлоатационните характеристики на определени детайли и възли.	Възстановяване на работоспособността на ПС след повреда, станала извън планираните мероприятия ПП и ТО.

- Тип, технически характеристика, параметри, местоположение и текущо състояние на ПС са дадени в **Приложение 1**, неразделна част от това задание.

2. При необходимост от извършване на извънредни и аварийни ремонти на ПС, извън обема на сервизното поддържане:

- на фирмата да се връчи допълнителен възлагателен протокол за извършване на тази дейност;
- фирмата да извърши дефектовка на ПС;
- фирмата да представи оферта за стойността на резервните части , труда и времето за отстраняване на дефекта;
- необходимите резервни части се осигуряват от възложителя, а при невъзможност - от фирмата, като същите се съпътстват с необходимите документи и сертификати;
- за всяко едно ПС се прави отделно набор от тези документи.

3. Работата да се осъществява според изискванията на:

- утвърдената от изпълнителния директор "Инструкция за процедурите по отстраняване на несъответствията, констатирани при извършване на технически прегледи на ПС и АУ" от м.април 2009 г.;
- "НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ". В сила от 18.10.2010 г. Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г. Обн. ДВ. бр.73 от 17 септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 декември 2012г., изм. ДВ. бр.24 от 12 март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 октомври 2014г.
- "ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ". Обн. ДВ. бр.86 от 1 октомври 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 28 юни 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 1 октомври 2002г., изм. ДВ. бр.18 от 25 февруари 2003г., доп. ДВ. бр.107 от 9 декември 2003г., изм. ДВ. бр.45 от 31 май 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 септември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 май 2007г., изм. ДВ. бр.86 от 26 октомври 2007г., изм. ДВ. бр.74 от 15 септември 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 12 октомври 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 17 май 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 май 2012г., изм. ДВ. бр.53 от 13 юли 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 октомври 2012г., доп. ДВ. бр.84 от 2 ноември 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015г., изм. ДВ. бр.101 от 22 декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 6 февруари 2018г.

4. Фирмата, извършваща поддръжка и ремонт на ПС трябва да бъде регистрирана по чл.36 ал.1 от ЗТИП и да притежава удостоверение за това, издадено от председателя на ДАМТН или упълномощени от него длъжностни лица от ГД на ИДТН.

5. Доставка на резервни части, цели възли или товарни въжета/ако се извършва това/ да е придружена със сертификати за качество, декларация за съответствие и инструкция за монтаж и експлоатация.

6. Новоизбраната фирма да започне дейността си след сключване на договор.

II. Начин на изпълнение – чрез възлагане.

III. Място на изпълнение – територията на "Топлофикация Русе" ЕАД.

IV. Необходими мероприятия за осигуряване на квалифициран машинист I-ва степен за управление на мостови и козлови кранове и машинен монтьор или електромонтьор за ежедневна експлоатация и поддръжка на повдигателните съоръжения.

1. Потребност от услугата.

Осигуряването на квалифициран машинист 1-ва степен за управлението на мостови и козлови кранове и машинен монтьор или електромонтьор в "Топлофикация –Русе" ЕАД е необходимо за нуждите на ежедневната поддръжка, аварийните ремонти на централата, и поддържането на съоръженията в техническа изправност и експлоатационна годност.

2. Технически изисквания:

- Лицата, които ще изпълняват задачи – предмет на договора да отговарят на условията на НАРЕДБА № 1 ОТ 4 МАРТ 2002 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ И ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 г.) В сила от 19.04.2002 г. Издадена от Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г. и НБЕТНПС чл.123 ал.1 т.1-г за условията и реда за

придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление и ремонт на товароподемни кранове и подвижни работни площадки;

- Да притежават не по-ниска от II-ра квалификационна група за безопасност при работа съгласно "ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ" (ЗАГЛ. ИЗМ.

- ДВ, БР. 19 ОТ 2005 г.). В сила от 29.08.2004 г. Издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Обн. ДВ. бр.34 от 27 април 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 март 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 октомври 2013г.

- Да са физически и психически годни да изпълняват задълженията си денем и нощем в условията на ТЕЦ.

3. Изисквания относно лицензионните, разрешителни или регистрационни режими на изпълнителя:

- Валиден документ за притежаване на правоспособност машинист на мостови и козлови кранове I-ва степен за кранове с товароподемност над 40 т. съгласно „НАРЕДБА № 1 ОТ 4 МАРТ 2002 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ И ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ" (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 г.). В сила от 19.04.2002 г.. Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика. Обн. ДВ. бр.28 от 19 март 2002г., изм. ДВ. бр.39 от 12 май 2006г., изм. ДВ. бр.45 от 14 юни 2016г. и машинен монтьор и/или ел.монтьор за лицата, които ще работят на територията на "Топлофикация Русе" ЕАД.

- Валиден документ за притежаване не по-ниска от II-ра квалификационна група за безопасност при работа съгласно правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.


4. Срок за изпълнение:

- Ежедневно в рамките на работното време на редовната смяна /08ч.-16.30ч./, обезпечено минимум от един кранист и един машинен монтьор или електромонтьор.

- Аварийно – в извън работно време, както и през празнични и почивни дни.

- Срокът за осигуряване при аварийни ситуации е 2 /два/ часа от подаването на заявка до изпълнителя.

Съгласувал :
Главен механик


инж.Св.Милев

Изготвил :
Инженер механобезопасност


инж.П.Цонков

Приложение 1

№	Рег. №	Наименование, тип, технические характеристики и параметры	Местоположение	Състояние
1	РсПс 0306	Кран мостов, електрически, двугредов, с една кранова количка с два подема, Q=630/200kN; H=17,5 м.; Лкр=165 м.; Лк=15,5 м.	От ТГ-1 до ТГ-4, кота 16	в експлоатация
2	РсПс 0307	Кран мостов, електрически, двугредов, с една кранова количка с един подема, Q=125kN; H=17,5 м.; Лкр=165 м.; Лк=15,5 м.	От ТГ-1 до ТГ-4, кота 16	в експлоатация
3	РсПс 0430	Кран козлови, електрически, двугредов, с една кранова количка с два подема, Q=320/80, H=8 м.; Лкр=90 м., Лк=42 (8,5+25+8,5) м.	Открит склад "Изток" - ДИК	в експлоатация
4	РсПс 0484	Кран мостов, електрически, двугредов, с една кранова количка с два подема и една телферна количка на южна релса с един подема, общо с три подема, Q=800/200/80kN; H=21,5(17,5+4) м.; Лкр=101 м., Лк=25 м.	Над и между ТГ-5 и ТГ-6, кота 16	в експлоатация
5	РсПс 0505	Кран мостов, електрически, двугредов, с една кранова количка с един подема и три висящи телферни колички с по един подема. Две телферни колички Т10572 Q=32kN и Т10672 Q=50kN на северна релса и една телферна количка Т10572 Q=32kN на южна релса. Общо четири подема: Q=320/32/50/32kN; H=37,5 м., Лкр=24,410 м., Лк=24 м.	Над ПГ-5, кота 37,5	в експлоатация
6	РсПс 0596	Кран мостов, електрически, двугредов, с една кранова количка с един подема и две телферни колички с по един подема. Една телферна количка Т10572 Q=32kN на северна релса и една телферна количка Т10572 Q=32kN на южна релса. Общо три подема: Q=300/32/32kN; H=38,5 м., Лкр=48 м., Лк=24 м.	Над ПГ-7 и ПГ-8, кота 37,5	в експлоатация
7	РсПс 0877	Кран козлови, електрически, двугредов, с една кранова количка с два подема, Q=320/80, H=8 м.; Лкр=150 м., Лк=42 (8,5+25=8,5) м.	Открит склад "Север"	в експлоатация
8	РсПс 0878	Кран козлови, електрически, двугредов, с една кранова количка с два подема, Q=320/80, H=8 м.; Лкр=150 м., Лк=42 (8,5+25=8,5) м.	Открит склад "Юг"	В момента е спрян.
9	058 ПС 1	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка Т10622, с един подема и ръчно върижно придвижване на моста, Q=20kN, H=8 (2,7+5,3); Лкр=10 м., Лк=7 м.	Стара багерна станция	в експлоатация

№	Рег. №	Наименование, тип, технические характеристики и параметры	Местоположение	Состояние
10	058 ПС 2	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10522, Q=32kN, H=3,7 м., Lk=52 м.	ХВО - в цеха, кота 4 м.	в експлоатация
11	058 ПС 3	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10412, Q=20kN, H=8 (4+1+3) м., Lk=60 (30+30) м.	ХВО - старо варово стопанство (на обща релса с 058 ПС 69)	В момента е спрян.
12	058 ПС 8	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10616, Q=32kN, H=6 м., Lk=10,8 м.	ЕЦ - дизелов електрогенератор	в експлоатация
13	058 ПС 9	Кран конзолен, електрически, еднорелсов с висяща телферна количка В093М, с един подем, верижен тип, Q=5kN, H=3 м., Lk=3,5 м..	ГТЦ - работилница	в експлоатация
14	058 ПС 10	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10322 с ръчно придвижване на количката, Q=10kN, H=3 м., Lk=8 м.	ГТЦ - работилница (западна страна)	в експлоатация
15	058 ПС 11	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10322 с изнесена релса извън корпуса, Q=20kN, H=15 (1,5+13,5) м., Lk=4 (2,4+1,6) м.	ГТЦ - задвижна станция на ГТЛ03 - кота 13,5	в експлоатация
16	058 ПС 13	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10232, Q=5kN, H=2 м., Lk=12 м.	ХВО - НПСТ ХВО (ЧОВ)	в експлоатация
17	058 ПС 35	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10622, Q=50kN, H=4,2 м., Lk=8 м.	КЦ - Мелница 4А (ел.дв.)	в експлоатация
18	058 ПС 36	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10722, Q=80kN, H=4,2 м., Lk=8 м.	КЦ - МВ 4А (ел.дв.)	в експлоатация
19	058 ПС 37	Телфер электрически еднорелсов, висящ, въжен тип Т10622, Q=50kN, H=4,2 м., Lk=8 м.	КЦ - Мелница 4Б (ел.дв.)	в експлоатация
20	058 ПС 38	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10722, Q=80kN, H=4,2 м., Lk=8 м.	КЦ - МВ 4Б (ел.дв.)	в експлоатация
21	058 ПС 39	Ел.телфер монорелсов, въжен тип Т10522, Q=32kN, H=9 м.	КЦ - възел киселинна очистка	в експлоатация
22	058 ПС 40	Ел.телфер монорелсов, въжен тип Т-10432, Q=20kN, H=12 м.	КЦ - възел киселинна очистка	в експлоатация

№	Рег. №	Наименование, тип, технические характеристики и параметры	Местоположение	Состояние
23	058 ПС 41	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10512, Q=32kN, H=3 м., Lk=10 м.	КЦ - работилница комин К4	в експлоатация
24	058 ПС 42	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10252, Q=5kN, H=1,6 м., Lk=5 м.	КЦ - мазутен блок (мазутни помпи) под щит 2	в експлоатация
25	058 ПС 51	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10632 (преносим), Q=50kN, H=6 м., Lk=10 м.. Обслужва ВВ 5АБ, ВВ 7АБ и ВВ 8АБ.	КЦ - ВВ 5А	в експлоатация
26	058 ПС 52	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10522, Q=32kN, H=22 (3+19) м., Lk=19 м..	КЦ - ЕФ К8 - кота 19	в експлоатация
27	058 ПС 53	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10332, с изнесена релса извън корпуса, Q=10kN, H=11 (2+9) м., Lk=20,5 (19+1,5) м..	КЦ - ЕФ К8 - кота 8	в експлоатация
28	058 ПС 54	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10232, с изнесена релса извън корпуса, Q=5kN, H=13 (3+10) м., Lk=10 (8+2) м..	КЦ - ЕФ К8 - кота 18	в експлоатация
29	058 ПС 55	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10232, с изнесена релса извън корпуса, Q=5kN, H=13 (3+10) м., Lk=10 (8+2) м..	КЦ - ЕФ К8 - кота 18	в експлоатация
30	058 ПС 58	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10232, Q=5kN, H=2,5 м., Lk=80 м..	ГТЦ - ГТЛ 01А - кота 0 - западна страна	в експлоатация
31	058 ПС 59	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип 52М625Н32V12/1EN20 с изнесена релса извън корпуса, Q=50kN, H=26 (2+24) м., Lk=8 (6,5+1,5) м..	ГТЦ - ГТЛ 08Б редуктор - кота 24	в експлоатация
32	058 ПС 60	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10312, Q=10kN, H=2 м., Lk=6 м..	ГТЦ - ГТЛ 08 двигател - кота 24	в експлоатация
33	058 ПС 61	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10616 с изнесена релса извън корпуса, Q=50kN, H=10,5 (3,5+7) м., Lk=10 (8+2) м..	ГТЦ - пресипка "Б" (ГТЛ 02Б) - кота 7	в експлоатация
34	058 ПС 62	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10522 с изнесена релса извън корпуса, Q=32kN, H=8 (5+3) м., Lk=10 (8,3+1,7) м..	ГТЦ - ГТЛ 01А - кота 5	в експлоатация

№	Рег. №	Наименование, тип, технические характеристики и параметры	Местоположение	Состояние
35	058 ПС 67	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, верижен тип В092М, Q=2,5кN, H=3,8 м., Lk=11,5 м..	ХВО - фосфатно стопанство	в експлоатация
36	058 ПС 68	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10412, Q=20кN, H=4 м., Lk=30 м..	ХВО - варово стара част (южна страна)	В момента е спрян.
37	058 ПС 69	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10522 на обща релса с телфер 058 ПС 3, Q=32кN, H=4 м., Lk=60 (30+30) м..	ХВО - Ново варово стопанство - кота 6	в експлоатация
38	058 ПС 71	Кран конзолен, електрически, еднорелсов с висяща телферна количка В102М, с един подем, верижен тип, Q=5кN, H=2,5 м., Lk=3 м..	ГТЦ - работилница на р.Дунав (в двора на звено булдозери)	в експлоатация
39	058 ПС 72	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10232 с изнесена релса извън корпуса, Q=5кN, H=10 (2+8) м., Lk=7 (4+3) м..	КЦ - до ПСВ 8Б (кота 8)	в експлоатация
40	058 ПС 75	Кран конзолен, електрически, еднорелсов с висяща телферна количка Т10522, с един подем, верижен тип, Q=32кN, H=8 м., Lкр=14 м., Lк=3,5 м..	ГТЦ - зад перкоподавачи над ГТЛ 01А	в експлоатация
41	058 ПС 80	Ел.телфер верижен, тип В 093 М (преносим), Q=5кN, H=3,2 м.	КЦ - звено мелници (в комина на К-4)	в експлоатация
42	058 ПС 82	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10723, Q=80кN, H=5 м., Lk=5 м..	КЦ - ВВ 4А ел.двигател	в експлоатация
43	058 ПС 83	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10723, Q=80кN, H=5 м., Lk=5 м..	КЦ - ВВ 4Б ел.двигател	в експлоатация
44	058 ПС 92	Ел.телфер верижен, тип В 103 М (преносим), Q=10кN, H=6,4 м.	КЦ - звено нагrevни повърхности	в експлоатация
45	058 ПС 94	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, верижен тип В102М, Q=5кN, H=2,8 м., Lk=4 м..	ТЦ - над сепаратор масло ТГ-5	в експлоатация
46	058 ПС 95	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10312, Q=10кN, H=2 м., Lk=12,5 м..	ХВО - помп.помещение декарбонизирана вода	в експлоатация
47	058 ПС 96	Телфер электрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т52 RSMT516 H25 V1-2, с изнесена релса извън корпуса, Q=32кN, H=26 (3+23) м., Lk=15 (13+2) м..	КЦ - над ЕФ на КN94, кота 23	в експлоатация

№	Рег. №	Наименование, тип, технические характеристики и параметры	Местоположение	Състояние
48	058 ПС 97	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, с ръчно верижно задвижване на хода на количката, верижен тип В102М, Q=5kN, H=6 (2+4) м., Lk=1,8 м..	ХВО - над шахтата (на рама с колела)	в експлоатация
49	058 ПС 98	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, въжен тип 52 Т10476, Q=20kN, H=27,5 (2,5+25) м., Lk=15 (13+2) м..	КЦ - ЕФ на К№7 - кота 25	в експлоатация
50	058 ПС 101	Кран мостов, електрически, еднорелсов, с висяща телферна количка Т10622, с един подеи, Q=50kN; H=6 м.; Lкр=23 м., Lк=6 м.	КЦ - работилница звено помпи и арматура	в експлоатация
51	058 ПС 107	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10312, с изнесена релса извън корпуса, Q=20kN, H=22 (3+20) м., Lк=11 (2+5+2+2) м..	ГТЦ - задвижна станция ГТЛ - 10, кота 20	в експлоатация
52	058 ПС 108	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10522, Q=32kN, H=3 м., Lк=100 (10+80+10) м..	ГТЦ - задвижна станция ГТЛ - 16, кота 20	в експлоатация
53	058 ПС 109	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, верижен тип В102М, Q=5kN, H=6,4 м., Lк=4 м..	ЕЦ - работилница "Генератори и ел.двигатели"	в експлоатация
54	058 ПС 110	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10732, Q=80kN, H=10 (2+8) м., Lк=3 м..	КЦ - до ПСВ 4А - запад - над М4А (зъбен венец) - кота 8	В момента е спрян.
55	058 ПС 111	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10622, Q=80kN, H=10 (2+8) м., Lк=3 м..	КЦ - до ПСВ 4А - изток - над М4А (зъбен венец) - кота 8	В момента е спрян.
56	058 ПС 112	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10722, Q=80kN, H=10 (2+8) м., Lк=3 м..	КЦ - до ПСВ 4Б - запад - над М4Б (зъбен венец) - кота 8	В момента е спрян.
57	058 ПС 115	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10622, Q=50kN, H=10 (2+8) м., Lк=3 м..	КЦ - до ПСВ 4Б - изток - над М4Б (зъбен венец) - кота 8	В момента е спрян.

№	Рег. №	Наименование, тип, технические характеристики и параметры	Местоположение	Състояние
58	058 ПС 116	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10232, с изнесена релса извън корпуса, Q=10kN, H=15 (3+12) м., Lk=7 (5+2) м..	КЦ - над регенеративни подгреватели 4А (РВП 4А), площадка кота 12	в експлоатация
59	058 ПС 117	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10232, с изнесена релса извън корпуса, Q=10kN, H=15 (3+12) м., Lk=7 (5+2) м..	КЦ - над регенеративни подгреватели 4Б (РВП 4Б), площадка кота 12	в експлоатация
60	058 ПС 118	Ел.телфер еднорелсов, въжен, тип Т10400, Q=15kN, H=1,6 м., L=19 м.	КЦ - зад К-4 , кота 8	в експлоатация
61	058 ПС 120	Телфер електрически, еднорелсов, висящ, въжен тип Т10622, Q=50kN, H=6 м., Lk=15 м..	КЦ - над ВВ 8Б	в експлоатация
62	058 ПС 122	Кран конзолен, електрически, еднорелсов, с висяща телферна количка, с един подеи, въжен тип В103М, Q=10kN, H=3,5 м., Lk=4 м..	Топлопреносни мрежи - ремонтна работилница - заден двор	в експлоатация
63	058 ПС 123	Телфер електрически, еднорелсов, верижен тип В092М, монтира се на тринога, преносим, Q=2,5kN, H=6,4 м.	Топлопреносни мрежи - ремонтна работилница	в експлоатация
64	058 ПС 131	Телфер електрически, еднорелсов, въжен тип Т10616, Q=50kN, H=6 м.	КЦ - над първичен вентилатор 4Б	в експлоатация
65	058 ПС 132	Ел.телфер еднорелсов въжен, Q=50kN, H=26 м.	ГТЦ - ГТЛ 15 (16) - редуктор - кота 20	в експлоатация
66	058 ПС 0308	Кран мостов електрически, двугредов, с една кранова количка, с един подеи, Q=60kN, H=3,5 м.; Lкр=23 м., Lк=6 м.	ТЦ - Над питателни помпи - Блок 4	в експлоатация
67	058 ПС 0359	Кран полукозлови, електрически, двугредов, с една кранова количка, с един подеи "Г кран", Q=100kN, H=18 (13+5) м., Lк=9,5 м..	ТЦ - над и между ВБ и ОБ 1 и 2, кота 8	в експлоатация
68	058 ПС 0512	Кран козлови, електрически, еднорелсов с една телферна количка, с един подеи, Q=80kN, H=8 м., Lкр=37 м., Lк=11,5 (1,5+8,5+1,5) м..	ЦЦР - Ремонтна площадка до работилница на зв. "Нагревни повърхности"	в експлоатация

№	Рег. №	Наименование, тип, технические характеристики и параметры	Местоположение	Състояние
69	058 ПС 0743	Кран козлови, електрически едногредов с висяща телферна количка, тип Т10652, с един подеи, Q=50kN, H=20 (6,5+13,5) м., Лкр=28 м., Лк=11,5 (1,5+8,5+1,5) м..	ТЦ - НПСт	в експлоатация
70	058 ПС 0768	Въртящ се кран АДК-70-0, с ходова част на "ИФА", рег.№ Р 57 92 АХ, Q=70kN, H=8,3 (6,95+1,35) м., Лкр=28 м., R=5,48 м., L=6,6 м.	Автотранспорт	в експлоатация
71	058 ПС 0942	Кран мостов, електрически, двугредов, с две кранови колички, с по един подеи (източната кранова количка е спряна от експлоатация - без въже и изгорял двигател подеи), Q=50/50kN, H=10 м., Лкр=28,5 м., Лк=16,5 м.	КЦ - ВПК северна страна	в експлоатация
72	058 ПС 0943	Кран мостов, електрически, едногредов, с една кранови количка, с един подеи, Q=50kN, H=10 м., Лкр=28,5 м., Лк=16,5 м.	КЦ - ВПК южна страна	в експлоатация
73	058 ПС 0957	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка, с един подеи, тип Т10522, Q=50kN, H=6 м., Лкр=47 м., Лк=10,5 м.	Склад 7 (Пелетираща)	в експлоатация
74	058 ПС 0958	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка, с един подеи, тип Т10522, Q=32kN, H=4,2 м., Лкр=18,5 м., Лк=9,5 м.	ГТЦ - гараж булдозери - на р.Дунав	в експлоатация
75	058 ПС 0959	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка, с един подеи, тип Т10522, Q=50kN, H=9 м., Лкр=47 м., Лк=10,5 м.	Склад 14 (Пелетираща)	в експлоатация
76	058 ПС 0960	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка, с един подеи, тип Т10522, Q=32kN, H=3,7 м., Лкр=28 м., Лкр=14 м.	РМЦ - нова част (западна страна)	в експлоатация
77	058 ПС 0961	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка, с един подеи, тип Т10622, Q=50kN, H=9 м., Лкр=47 м., Лк=10,5 м.	ТЦ - Мрежова ПС	в експлоатация
78	058 ПС 1015	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка, с един подеи, тип Т10622, Q=50kN, H=6 м., Лкр=23 м., Лк=6 м.	ЦЦР - работилница зв. "Награвни повърхности"	в експлоатация

№	Рег. №	Наименование, тип, технические характеристики и параметры	Местоположение	Состояние
79	058 ПС 1016	Кран мостов, электрически, одногредов, с висяща телферна количка, с един подем, тип Т10622, Q=50kN, H=3,5 м., Лкр=23 м., Лк=6 м.	КЦ - Мелници 5АБ	в експлоатация
80	058 ПС 1017	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка, с един подем, тип Т10622, Q=50kN, H=3,5 м., Лкр=23 м., Лк=6 м.	КЦ - Мелници 7АБ	в експлоатация
81	058 ПС 1018	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка, с един подем, тип Т10622, Q=50kN, H=3,5 м., Лкр=23 м., Лк=6 м.	КЦ - Мелници 8АБ	в експлоатация
82	058 ПС 1028	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка, с един подем, тип Т10422, Q=20kN, H=10 (2,7+7,3) м., Лкр=11 м., Лк=10 м.	КЦ - НБСт	в експлоатация
83	058 ПС 1029	Кран мостов, електрически, едногредов, с висяща телферна количка, с един подем, тип Т10522, Q=30kN, H=3,6 м., Лкр=23 м., Лк=12 м.	РМЦ - стара част	в експлоатация
84	058 ПС 1114	Кран мостов, електрически, едногредов, с една кранова количка, с един подем, Q=80kN	ЕЦ - нов.склад до писта "Север"	в експлоатация
85	058 ПС-ПРП-1	Манипулатор платформен тип МП 240-14, Q=2,4kN, H=14 м.	Мобилна платформа на базов автомобил ЗИЛ 130 (гараж автотранспорт)	в експлоатация

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника и адрес по регистрация	
Точен адрес за кореспонденция ; пощенски код	
Представявано от ; длъжност	
Лице за контакти – телефон, мобилен и електронен адрес	
Факс номер	
Идентификационен номер по ДДС; ЕИК	
Банкови реквизити – Банка, IBAN, BIC	
Електронна поща	

*Подпис и печат
Име, Фамилия*

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

На основание покана от "Топлофикация Русе" ЕАД за събиране на оферти по чл.20 ал.4 от Закона за обществени поръчки

О Ф Е Р Т А

От:

Прилагаме:

1. Информационен лист
2. Копие на актуални документи, даващи ни право да изпълняваме този вид дейност
3. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с приложен списък на основни резервни части с единични цени без ДДС..
4. Декларация, че влаганите резервни части и възли ще бъдат придружени със сертификат за качество, декларация за съответствие и инструкция за монтаж и експлоатация
5. Декларация, за сме извършили оглед на обекта и че сме се съобразили реално с действителните обстоятелства и условията на работа
6. Декларация, че ще осъществяваме режим на обслужване в рамките на 24 часа независимо от метеорологичните условия.
7. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност на изпълнителя към трети лица с минимално изискване за покриване на щети от 50 000лв.
8. Доказателства под формата на подписана декларация за изпълнени такива поръчки за предходните три години.
9. Копия от удостоверения на персонала, който ще изпълнява поръчката за присъдена квалификационна група II по "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи
10. Доказателства за персонала, който ще изпълнява поръчката, че отговаря на условията на Наредба № 1 от 04.03.2002 г. и НБЕТНПС и чл.123 ал.1 т.1-г за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки с прилагане на копие от валиден документ за притежаване на правоспособност машинист на мостови и козлови кранове I-BA степен за кранове с товароподемност над 40 т. и машинен монтьор и/или ел.монтьор за лицата, които ще работят на територията на, „Топлофикация Русе ЕАД“.
11. Декларация, че изпълнителския персонал са физически и психически годни да изпълняват задълженията си денем и нощем в условията на ТЕЦ.
12. Декларация за спазване на минимална цена на труда.

Предлагаме:

1. Да извършваме, съгласно Техническо задание, текущо сервизно поддържане и експлоатация на повдигателните съоръжения в "Топлофикация Русе" ЕАД на стойност лв. без ДДС, за месец в т.ч.

а) поддръжка на повдигателни съоръжения за сумата от лв. без ДДС

б) експлоатация на повдигателни съоръжения за сумата от лв. без ДДС, с подsigуряване на един бр. кранист и един бр. монтьор.

1.1. При ремонтни работи, след съгласуване с Възложителя, предлагаме да работим при следните компоненти на ценообразуване:

- Средна часова ставка лв./ч
- Допълнителни разходи върху труда %
- Утежнени условия %
- Допълнителни разходи върху механизация..... %
- Доставно-складови разходи %
- Печалба %

1.2. Гаранционен срок при ремонтни работи месеца

1.3. Срок за реагиране, след повикване за авария - 2 часа

1.4. Схема на плащане: по банков път отложено с до дни на месеца следващ отчетния.

1.5. Срок на валидност на предложението: 90 дни

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(подпис, печат)

ДОГОВОР – проект

Днес, 2018 год. в гр. Русе между :

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище гр. Русе и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул.”ТЕЦ - изток”
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Email: tecrus@toplo-ruse.com
идентификационен номер по ДДС : BG 117 005 106 , ЕИК : 117 005 106,
представявано от Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

”.....”, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: ;
адрес на кореспонденция: ;
тел: ; факс: ; GSM:
идентификационен номер по ДДС: ; ЕИК :
IBAN: ; BIC:
при
представявано от –
наричан в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**
се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 Възложителят възлага , а Изпълнителят приема да извършва абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в „Топлофикация Русе“ ЕАД, като за експлоатация се има предвид подедни съоръжения товароподемност до 40 тона - по приложено техническо задание – Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл.2 Възложителят възлага, а изпълнителят приема:

1. Да извършва поддържане и ремонт на повдигателните съоръжения посочени в приложение № 1, което е неразделна част от договора;
2. Да осигури необходимия правоспособен и обучен персонал, които да управлява товароподемните кранове по Приложение № 1;
3. Да извършва функционалните проверки на товароподемните кранове посочени в приложение №1 в сроковете и обема посочен в приложение № 4 към чл.53, ал.3 на НБЕТНПС.“

II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.3(1) Общата годишна стойност за експлоатацията и сервизното поддържане е в размер на (..... лева) без ДДС, като месечната абонаментна такса за поддръжка е в размер на лв. (..... лева). Стойността включва:

а) поддръжка на повдигателни съоръжения за сумата от лв. без ДДС, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява постоянно присъствие на необходимите специалисти в рамките на редовното работно време, както и извън него за отстраняване на възникнали проблеми.

б) експлоатация на повдигателни съоръжения за сумата от лв. без ДДС, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подsigурява мин. един кранист и един монтьор в рамките на редовното работно време, както и при възникване на аварийни ситуации извън него.

(2) Посочената в ал.1 месечна абонаментна такса се включва и направа на малки ремонти до 250,00 лв. без възлагателно писмо.

(3) За изпълнение на аварийни и неотложни ремонтни работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на действително извършените видове работи, в обем до лв. без ДДС доказани с протокол, подписан от възложител и изпълнител и изготвен при следните компоненти на ценообразуването:

- а) средна часова ставка - лв. /ч.;
- б) допълнителни разходи върху труда - %;
- в) утежнени условия - %
- г) допълнителни разходи върху механизация - %;
- д) доставно-складови разходи - %;
- е) печалба - %;

(3) Плащането се осъществява на основание попълнен дневник — след подпис на инспектора по ВВТН при ТЕЦ “ Русе- Изток” в срок до-тия ден на месеца, следващ отчетния и представяне на фактура;

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.4 Осигуряването на материали, детайли, резервни части, както и всичко друго необходимо за изпълнение предмета на договора, е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се доказва чрез документи за закупуването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените работи или/и на обекта като цяло.

Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да достави част от необходимите материали, като предварително уведоми затова ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Когато доставените материали са неподходящи за качествено изпълнение на работите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подмени материалите с качествени, а ако не стори това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да вложи свои материали.

Чл.6 Необходимата за изпълнение на предмета на договора механизация се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако възложителя не е уведомил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че част или цялата необходима механизация ще бъде осигурена от него.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.7 Да осигури свой представител при извършване на ремонтите и профилактиката на повдигателните съоръжения, както и да отговаря за изпълнението на договора.

Чл.8 Да проверява качеството на договорената дейност без да пречи на Изпълнителя.

Чл.9 Да представи при поискване на Изпълнителя необходимата конструктивна и техническа документация (схеми, чертежи и ръководства), необходима при ремонта.

Чл.10 При поискване от Изпълнителя да му осигури достъп до техниката, съоръженията и инсталациите, необходим при извършване на ремонта, като условията за това се съгласуват предварително с Възложителя.

Чл.11(1) Да уведоми Изпълнителя, ако е необходимо спиране на повдигателното съоръжение от експлоатация, поради ремонт или други причини.

(2) При престой или изваждане от експлоатация, Възложителят уведомява за това Изпълнителя и двете страни съставят за това двустранен протокол.

Чл.12 Да заплаща уговореното в чл. 3 възнаграждение след представяне на фактура от Изпълнителя за съответния месец.

Чл.13 Възложителят се задължава при поискване от Изпълнителя и доказана нужда да осигури резервните части, необходими за поддържането на повдигателните съоръжения.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.14 Изпълнителят е длъжен да извършва поддържането и ремонта на повдигателните съоръжения по приложение № 1 в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения, инструкциите за ремонт и експлоатация на производителя и добрата инженерна практика.

(2) Изпълнителят е длъжен да възлага управлението на товароподемните кранове само на машинисти, притежаващи съответната степен на правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на

професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.).

(3) Изпълнителят е длъжен да осигури спазването на изискванията на НБЕТНПС от машинистите, на които е възложил управлението на товароподемните кранове.

(4) Изпълнителят е длъжен да осигури документирането, от наетият от него ремонтен персонал, в ремонтния дневник по чл. 53, ал.2 на НБЕТНПС, всички извършени дейности по поддръжката и ремонта на повдигателните съоръжения.

(5) Изпълнителят е длъжен да осигури, чрез наетите от него машинисти управляващи товароподемните кранове, преди започване на работа извършването на оглед и функционални проверки на повдигателните съоръжения и ежедневно документиране на резултатите от огледите и проверките в сменния дневник.“

Чл.15 Да изпълни със свои ръководни и изпълнителни кадри видовете работи, които са предмет на настоящия договор.

Чл.16 Изпълнителят се задължава да не променя проекта на конструкциите, машините и материалите по техническата документация без писменото разрешение на Възложителя.

Чл.17(1) Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на Централата.

(2) При допускането им същите се отстраняват със сили и средства на Изпълнителя.

Чл.18 Изпълнителят се задължава да осигури постоянно присъствие на свои служители /1 кранист и 1 монтьор/ в рамките на редовното работно време , установено за ТЕЦ “ Русе- Изток” , а през почивните дни – дежурен екип на повикване при нужда.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на Възложителя поименен списък на лицата, и техните удостоверения за придобита квалификационна група по техника на безопасност на труда и електробезопасност, съгласно Наредба за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Правилник по безопасност на труда при експлоатацията на електрически уредби и съоръжения и приетите в района на централата правила за вътрешния трудов ред при изпълнението на сервизната дейност.

Чл.20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) Да обезпечи използване на Личните предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при липса на такъв отличителен знак (бадж).

(3) Във връзка с контролно пропускателния режим в ТЕЦ “Русе Изток”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да получи магнитни карти за лицата, които ще изпълняват предмета на договора.

Чл.21 Функционалните проверки, техническото обслужване и планово- предупредителните ремонти на повдигателните съоръжения се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите и Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

VI. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл.22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на свой риск и за своя сметка да изпълнява предмета на договора по чл.1 за срок от 1 година, считано от датата на подписване.

Чл.23 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се отзове в срок до 2 часа, считано от повикването и да изпълни необходимите ремонтни работи в срока, посочен във възлагателния протокол;

(2) При спиране на възложената работа вследствие на непреодолима сила, условия неотговарящи на технологичните изисквания и/или поради неизпълнение на задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или по негово нареждане, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(3) При завършване на съответния ремонт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да направи оглед и да приеме изпълнената работа.

(4) Предаването се извършва с приемо - предавателен протокол, в който се описва извършената работа: количество, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение.

(5) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не удължават първоначално посочения за изпълнение на възложената работа;

(6) Гаранционният срок на отремонтираните работи се определя на месеца, считано от предаването им с протокола по ал.4.

(7) Подписването на протокола по ал. 4 се извършва до 7 (седем) работни дни от получаване на поканата от Възложителя, освен ако страните се споразумеят писмено за друго.

(8) Когато за съответна работа или съоръжение, или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, приемането се извършва след успешното им провеждане.

Чл.24(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме всичките или отделни работи ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

VII. ОТГОВОРНОСТ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл.25 При неспазване на сроковете и задълженията по този договор Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % от уговорената месечна абонаментна такса.

Чл.26(1) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение предмета на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнение предмета на договора, когато с действие или бездействие повреди оборудване, комутационни съоръжения, причини пожар, не изпълни протоколни решения, които водят до преки или косвени загуби на Възложителя, отговорността и възстановяването им е за сметка на Изпълнителя.

Чл.27 (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от представената в негова полза застраховка професионална отговорност, за вреди причинени на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.

(2) В случай, че размерът по застраховката е недостатъчен или съществуват пречки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да се удовлетвори от нея Изпълнителят дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на 2 000. 00 (две хиляди лева) лв.

Чл.28 За дефекти, появили се при експлоатация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по – голяма от изплатените неустойки или усвоената сума по представената застраховка.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 29(1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока на договора за поддръжка и експлоатация, съответно с изтичане на гаранционния срок.

(2) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по ал. 1 в следните случаи:

а) По взаимно съгласие между страните или с 30/тридесет/ дневно предизвестие
б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа- форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 дни

в) В случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора пълно или неточно (частично, забавено, лошо), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да го развали като отправи до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ покана за доброволно изпълнение в срок от 10 (десет) дни, с указание че с изтичането на срока и при липса на изпълнение ще счита договора за развален.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи без предизвестие, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) влага некачествени или неподходящи материали;

г) ще забави предаването на възложените работи с повече от 10 (десет) дни, от договорения срок;

(4) При разваляне на настоящия договор при условията на чл.29, ал.2, б”в”и ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойката в размер на 20 % от общата дължима месечна цена.

Чл.30 Във всички случаи на прекратяване на договора двете страни подписват двустранен протокол, отчитащ изпълнението на договора до момента на неговото прекратяване.

IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

§ 1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписване и е със срок от:

- а) една година за сервизно поддържане на повдигателни съоръжения.
- б) за аварийни и неотложни работи до изпълване на обема по чл. 3, ал.2 и изтичане на гаранционния срок

§ 2 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по електронна поща, факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§ 3 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§ 4 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право;

При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред от компетентния съд.

§ 5 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§ 6 Всички приложения, спецификации, протоколи и др., отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

1. Приложение № 1 – Техническо задание
2. Приложение № 2 - Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД
ИЗП. ДИРЕКТОР :

.....
/С. Желев /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„.....“
..... :

.....
//