

Съгласувал:
Гл.инженер/инж.Ст.Маринов/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**Относно: Реконструкция на корозирали конструктивни елементи,
оросителни устройства и модернизация на филтриращ елемент
на механичен филтър №1**

1. Съществуващо положение

Механичните филтри са основни съоръжения в цех ХВО за осъществяване на процесите варова декарбонизация и коагулация постигане, качествени нормативни показатели на декарбонизирана вода. При експлоатацията си работи в силно агресивна среда обуславяща се от железния трихлорид и варното мляко. При работа в такава среда конструктивните елементи са силно корозирали, при което се нарушава технологията режим, завишават се нормативните показатели на декарбонизирана вода, електроенергията за собствени нужди на съоръженията обслужващи механичния филтър. Това налага реконструкция и модернизация на корозирали конструктивни елементи на механичен филтър №1.

2. Необходимост / цел/ и ефект от предвидданото мероприятие

След осъществяване на реконструкцията, очакваният ефект ще се изразява в икономия на реагенти/варно мляко и ферихлорид/ подобряване нормативните показатели на декарбонизираната вода захранваща топлопреносната мрежа и ВПИ/водоподгответелна инсталация/. Намаляване електроенергията за собствени нужди на съоръженията обслужващи филтъра.

Проектна максимална производителност – 200 t/h

3. ПАРАМЕТРИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование на видовете ремонтни работи	№ - чертеж
1	Демонтаж и монтаж на обшивката на филтъра с размери L = 1600 mm, Ø 3000	28 - 1077
2	Вътрешни греди на рама с дюзна дъска - демонтаж на стари - монтаж на нови	28 – 1084 О КТУ 9274 - 04
3	Дюзна дъска с отвори M 30 X 3,5 - пренарязване и почистване от отложения и корозия	28 – 1077 О КТУ 9274 - 04

4	Кварцов пясък - изваждане на стари, почистване и измиване - зареждане с нов: подложен слой – 3м ³ с размер 1- 2мм; основен слой - 27 м ³ с размер 0,5 – 1,0мм	Инструкция за експлоатация
5	Дюзи PP – 1000бр.с резба M 30 X 3,5 - демонтаж на стари - монтаж на нови	28 - 1077
6	Тръбопровод Ø 100 x 5; PP L = 14020мм - демонтаж на стар - монтаж на нов	28 - 1077
7	Тръбопровод Ø 40 x 6,7; PP L = 7000мм - демонтаж на стар - монтаж на нов	28 - 1077
8	Тръбопровод Ø 250 x 6,5; L = 14550мм - демонтаж на стар - монтаж на нов с отвори Ø20мм	28 - 1077
9	Опорен тръбопровод Ø 108 x 6,5 L = 10000мм - демонтаж на стар - монтаж на нов	28 - 1077
10	Антикорозионен грунд	
11	Антикорозионна боя	
12	Изолационна вата	
13	Поцинкована ламарина	

4. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ – Възлагане на ремонта на външен изпълнител

Изпълнителят трябва да поеме ангажимента да извърши ремонта качествено и в договорения срок. Изпълнителя обезпечава за своя сметка:

- Всички материали , необходими за извършване на ремонта
- Електрическо табло, оборудвано с електромер за осъществяване на захранване с електроенергия от указано от възложителя място.
- Изпълнителят е длъжен по време на изпълнението на ремонта да ползва изправни машини, такелажни приспособления, съоръжения и инструменти на работните места.
- По време на изпълнението на ремонта изпълнителят е длъжен да обезпечи предвиждането на собствения си персонал от портала на обекта (ТЕЦ Изток) до работната площадка единствено по утвърден от Р-л направление УА на „Топлофикация Русе” ЕАД маршрут.
- Изпълнявайки ремонта съгласно настоящото техническо задание, изпълнителят се задължава да обезпечи поддържане на чистота на ремонтната площадка и разделно събиране на отпадъците в предвидени за целта контейнери.
- Ангажимент на изпълнителя е да не предизвика в резултат на ремонтните дейности замърсяване на канализационната система.

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ – „Топлофикация – Русе” ЕАД

- Механичен филтър №1 – цех ХВО.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

- Начален срок за изпълнение на задачата – 10.05.2015г.
- Краен срок за изпълнение на задачата – 30.06.2015г.

7. Изисквания към документацията за участие

- Линеен график за изпълнение на услугата като цяло, включващ : доставка, демонтаж, монтаж, изпитания, въвеждане в експлоатация. График /режим/ на работа – редовна смяна, двусменен.

- Спецификация на вложените материали и резервни части.
- Гаранция за добро изпълнение.

8. ЛИЦЕНЗИОННИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ:

:

- Сертификат за произход и качество на вложените материали и резервни части съгласно разработените конструктивни и технологични документации.
- Копие от документи за правоспособност на ел. и газо – заварчици.

9. Ред за приемане на съоръжението от ремонт:

- Предаването на ремонтирания механичен филтър да се извърши, чрез приемо – предавателен протокол и формуляр по образец, подписани от отговорниците на страните, определени със заповед при изпълнение на следните условия :

* Изпълнителят уведомява писмено възложителя за готовността си за предаване на отремонтираното съоръжение

* Изпълнителят предава на възложителя пълна документация за извършения ремонт на съответният обект / технологии, графики, чертежи, протоколи, формуляри по образец, резултати и препоръки /.

* След приключване на ремонта на механичен филтър се извършват пробни след ремонтни изпитания и анализи

Дата: 12.05.2017г.

Изготвил :
н-к цех ХВО/инж. Г.Проданов/

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника и адрес по регистрации	
Точен адрес за кореспонденция ; пощенски код	
Представявано от ; длъжност	
Лице за контакти – телефон, мобилен и електронен адрес	
Факс номер	
Идентификационен номер по ДДС ЕИК	
Банкови реквизити – Банка, IBAN, BIC	
Електронна попса	

*Подпис и печат
Име, Фамилия*

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

На основание публикувано обявление за събиране на оферти по чл.20 ал.4 в сайта на "Топлофикация Русе" ЕАД профил на купувача

ОФЕРТА

От:

Прилагаме:

1. Информационен лист
2. Техническо предложение, съгласно техническото задание с организационен план и линеен график
3. Декларация, че извършените доставки на материали ще бъдат придружени със сертификати за качество и произход.
4. Удостоверения за притежавани квалификационни групи на изпълнителския персонал по безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи.
5. Копие от документи за правоспособност на ел. и газо-заварчици.
6. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност към трети лица
7. Декларация, че сме съобразили реално офертата си и сме взели под внимание действителните обстоятелства на обекта.
8. /други документи /

Предлагаме:

- 1. Да изпълним, съгласно техническо задание, реконструкция на корозирали конструктивни елементи, оросителни устройства и модернизация на филтриращ елемент на механичен филтър № 1, на обща стойност лв. без ДДС съгласно приложена количествено стойностна сметка.**
- 1.1. Възложените видове работи ще изпълним при следните компоненти на ценообразуване:**
 - Тарифна ставка лв. без ДДС
 - Допълнителни разходи %
 - Доставно-складови р-ди %
 - Печалба %
- 2. Срок на изпълнение:** до календарни дни, след предоставяне на работната площадка /краен срок 30.06.2017 г./.
- 3. Гаранционен срок:** месеца, считано от предаване на обекта с приемо-предавателен протокол.
- 4. Схема на плащане:** Плащането да се извърши по банков път отложено до 60 дни , след представяне на протокол за изпълнена работа, фактура и съпътстващи документи .
- 5. Срок на валидност** на предложението 90 дни
- 6. Декларираме,** че приемаме условията на проекта на договора без забележки.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(подпись, печать)

ДОГОВОР – проект

Днес, 2017 год. между:

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище гр. Русе и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул.”ТЕЦ - изток”
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Email: tecrus@toplo-ruse.com
идентификационен код по ДДС : BG 117 005 106 , ЕИК : 117 005 106,
представлявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

„.....”, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление
Тел.: ; факс: ; GSM: ; e-mail:
идентификационен код по ДДС: ; ЕИК :
IBAN: ; BIC:
При –
представлявано от –
наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**
наричани по – долу страни
се сключи настоящия договор при следните условия

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни реконструкция на корозирали конструктивни елементи, оросителни устройства и модернизация на филтриращ елемент на механичен филтър № 1, по техническо задание - Приложение № 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, спазвайки всички предписания и условия, както и всички закони, наредби, инструкции както и специализираните наредби по техническа експлоатация, техническа и противопожарна безопасност.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

II. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ:

Чл.2 (1) Всички материали, възли, детайли и консумативи се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество и произход и декларация за съответствие на осигурените от него материали.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените в обекта материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените работи и на обекта като цяло.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.3(1) Цената на възложената работа, съгласно приетата оферта е в размер на лв. / лева/ без ДДС, съгласно количествено-стойностна сметка- Приложение № 2.

(2) Тази цена включва всички материали, възли, детайли и конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение предмета на договора.

Чл.4(1) Плащането ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнената работа, подписан без забележки и представена фактура.

(2) Ако при приемане на възложената работа са констатирани недостатъци, отразени в приемо-предавателния протокол, срокът по ал.1 започва да тече от отстраняването им.

(3) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БИС: ; IBAN: ;

БАНКА:

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал.3 в срок от 7 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(5) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

IV. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5 Договорът влиза в сила от датата на подписване и има действие до изтичане на гаранциония срок.

Чл.6 Мястото на изпълнение на поръчката е територията на Топлофикация Русе, ТЕЦ Изток.

Чл.7(1) Изработеното съгласно чл.1 следва да бъде завършено и предадено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до календарни дни, след предаване на обекта за ремонт.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол в срок до 2 (два) дни, считано от писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предаване на обекта;

(3) При спиране на възложената работа вследствие на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или поради условия, неотговарящи на технологичните изисквания и непозволяващи качественото изпълнение на съответните работи, предвидените в предходните алинеи срокове могат да бъдат удължени със срока на спирането, като в този случай страните подписват допълнително споразумение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява финансирането на обекта при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обекта.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи имената на должностното(те) лице(а), които ще упражняват контрол на обекта.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци. Установените недостатъци се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като в този случай дължи неустойка от 1 % на ден за дните до отстраняване на недостатъците.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия стопанин, като спазва предвиденото в техническото задание и изискванията за съответните дейности на техническите и технологичните правила и норми.

Чл.13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност, както и сроковете, посочени в чл. 5, като:

- а) влага качествени материали, отговарящи на БДС и ОН в РБ;
- б) представя сертификати, доказващи произхода и качеството на използванието материали.

Чл.14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи използване на Личните предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при липса на такъв отличителен знак (бадж).

(3) Във връзка с контролно пропускателния режим в ТЕЦ "Русе Изток", ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да получи магнитни карти за лицата, които ще изпълняват предмета на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе в касата на дружеството гаранционен депозит в размер на 20,00 лева (двадесет лева) за всяка издадена карта, който се връща при прекратяване на договорните отношения при условията на чл. 26 и чл.27.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако:

- а) не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове и техническото задание;
- б) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта, техническото задание;
- в) не е спазил законовите изисквания, свързани със работата, включително опазването на околната среда, безопасността, като спазва всички вътрешни правила и норми за безопасност за работа в ел. централи, да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в дружеството.

Чл.16 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.17 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след сключване на този договор:

- а) да съобщи имената на техническия ръководител на обекта.
- б) да започне отстраняването на дефектите, появили се в гаранционния период в 3 (три) дневен срок от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- в) да спазва и осигурява всички здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с Правилника по безопасността на труда в монтажните работи;
- г) да допуска за работа на обекта само инструктирани и здравно осигурени работници;
- д) да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки.
- е) да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации свързани със работната площадка.
- ж) да опазва и съхранява обекта от датата на приемане на работата до датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване, установена с приемателния протокол.

(2) При започване, изпълнение и предаване на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички законови изисквания и разпоредби, свързани с изпълнението и документирането на работата, включително и относно опазване на околната среда, както и да спазва всички правила за безопасност, вътрешни правилници и наредби, пропусквателния режим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – Приложение № 4, което представлява неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде възложената работа в срока, посочен в чл.5 от настоящия договор.

Чл.19 (1) При завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Приемането на работата се извършва от определени от страна на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица

Чл.20 (1) За окончателното изпълнение на възложените работи се съставя приемо – предавателен протокол, в които се описва извършената работа: количество, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци и срок за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срока за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата от 1 % на ден до отстраняване на недостатъците. Ако забавянето води до по-големи вреди, отколкото платената неустойка, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси обезщетение по съдебен ред.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА:

Чл.21(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършената работа, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетата работа, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

IX. НЕУСТОЙКИ:

Чл.22 При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 5, както и при забавено отстраняване на дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата цена за съответната работа за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % общо от договорената цена .

Чл.22 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

- а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си.
- б) да отстрани за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;
- в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;
- г) да развали договора при условията на чл. 27, ал.2 от договора.

Чл.23 Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора или в гаранционния срок, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от договорената цена.

Чл.24 За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Чл.25(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които се определят на месеца от датата на приемо-предавателния протокол.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни дни, след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок;

(3) Споровете за отстраняване на появилите се скрити дефекти в гаранционния срок, след приемането на работите се уреждат по взаимно съгласие. В случай на непостигане на

съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд съобразно действащото законодателство.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.26 Настоящият договор се прекратява с предаване и заплащане на изработеното и след изтичане на гаранционния срок.

Чл.27 (1) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по чл.26 от договора:

а) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма или еднострочно с 30 дневно писмено предизвестие. При прекратяване на договора с предизвестие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за неизпълнената част от договора.

б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 дни;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) влага некачествени или неподходящи материали;

г) ще забави предаването на възложените работи с повече от 5(пет) дни;

д) Ползва подизпълнител, без да е деклариран това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

е) е обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

Чл.28 При разваляне на настоящия договор при условието на чл.27, ал.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29 Всички съобщения, предизвестия и нареддания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпись на приемащата страна.

Чл.30 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.31 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

Чл.32 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

Чл.33 За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

Чл.34 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл.35 Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо задание - приложение № 1.
2. Количествено-стойностна сметка - приложение № 2 .
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 .
4. Споразумение за безопасни условия на труд – приложение № 4 .

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

**“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД
ИЗП. ДИРЕКТОР:**

.....
/инж. С. Желев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

“.....”
.....:

.....
/......./